



ООО "Гардарика"  
ОГРН: 1158904001420  
ИНН 8904078485 КПП 890301001  
Юридический адрес: 629736, ЯНАО, МО Надымский район,  
г. Надым, ул. Комсомольская, стр. 8, помещ. 11  
тел./факс: +7 (349) 953-53-03  
e-mail: gardarika.yanao@mail.ru



Утверждаю  
Директор ООО «УРПАСЭ»  
Матасова А.В.  
17.02.2023 г.

**СПРАВКА**  
о степени износа № УА – 021/2

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
<b>1</b>	<b>Адрес объекта или описание места нахождения</b>				
1.1.	Субъект Российской Федерации	Тюменская область			
1.2.	Населенный пункт	г. Надым			
1.3.	Улица (проспект, переулок и тд.)	ул. Заводская			
1.4.	Номер дома	д. 10			
1.5.	Номер корпуса	-			
<b>2</b>	<b>Сведения о здании</b>				
2.1.	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом (МКД)			
2.2.	Кадастровый номер	89:10:01 02 08:0074			
2.3.	Этажность МКД	5			
2.4.	Год постройки МКД	1989			
2.5.	Год последнего капитального ремонта (при его наличии)	-			
2.6.	Наличие подвалов в МКД	есть			
2.7.	Количество жилых помещений	126			
<b>3</b>	<b>Физический износ здания, %</b>				
3.1.	Многоквартирный дом (%)	65			
	<b>Наименование</b>	<b>Материал</b>	<b>Срок эксплуатации по ВСН 58-88(р)</b>	<b>Фактический срок эксплуатации</b>	<b>% износа</b>
3.2.	Несущие стены	Крупноблочные	50 лет	34 года	68
3.3.	Крыша	Железобетонные настилы; Покрытия из рулонных материалов	80 лет	34 года	117
			10 лет		
3.4.	Основание кровли	Железобетонные настилы	80 лет	34 года	41
3.5.	Покрытие кровли	Покрытия из рулонных материалов	10 лет	34 года	340
3.6.	Фундамент	Ленточный бетонный	60 лет	34 года	57
3.7.	Внутридомовые инженерные системы			34 года	146



Наименование		Материал	Срок эксплуатации по ВСН 58-88(р)	Фактический срок эксплуатации	% износа
3.8.	Системы ГВС (материал, %)	Газовые черные трубы	15 лет	34 года	227
3.9.	Системы ХВС (материал, %)	Газовые черные трубы	15 лет	34 года	227
3.10.	Системы теплоснабжения	Сталь черная	30 лет	34 года	130
3.12.	Системы водоотведения (материал, %)	Чугунные трубопроводы	40 лет	34 года	85
3.13.	Системы электроснабжения (материал, %)	Вводно-распределительные устройства; Внутридомовые магистрали с распределительными щитками	20 лет 20 лет	34 года	170
3.14.	Системы вентиляции (материал, %)	Шлакобетонные плиты	60 лет	34 года	57

**Примечание:**

Специалист пользовался следующими источниками:

1. Приложение № 3 ВЕДОМСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

2. «Таблица 1 – Средние нормативные сроки эффективной эксплуатации элементов внутренних инженерных систем» Методических рекомендаций ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

3. Разъяснение Союза Инженеров-сметчиков «Об удельном весе конструктивных элементов для расчета степени строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома» 01.03.2019 г. № РС-ПГ-123/19.

Подготовил специалист ООО «УРПАСЭ»



Малгасов П.В.