



Руководителю ООО «УК «КонсьержЪ»
ОГРН: 1128903001325,
ИНН 8903032590, КПП 890301001
Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Комсомольская д. 8, этаж 1, офис 22А
тел./факс: +7 (349) 953-53-03
e-mail: 3499535303@mail.ru



Утверждаю
Директор ООО «УРПАСЭ»

Матасова А.В.
27.02.2024 г.

СПРАВКА
о степени износа № УА – 046/18

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
1	Адрес объекта или описание места нахождения				
1.1.	Субъект Российской Федерации	Тюменская область			
1.2.	Населенный пункт	г. Надым			
1.3.	Улица (проспект, переулок и тд.)	мкр. Олимпийский			
1.4.	Номер дома	д. 1			
1.5.	Номер корпуса	-			
2	Сведения о здании				
2.1.	Назначение здания	Многokвартирный жилой дом (МКД)			
2.2.	Кадастровый номер	89:04:020503:2180			
2.3.	Этажность МКД	9			
2.4.	Год постройки МКД	2015			
2.5.	Год последнего капитального ремонта (при его наличии)	-			
2.6.	Наличие подвалов в МКД	есть			
2.7.	Количество жилых помещений	231			
3	Физический износ здания, %				
3.1.	Многokвартирный дом (%)	12			
	Наименование	Материал	Срок эксплуатации по ВСН 58-88(р)	Фактический срок эксплуатации	% износа
3.2.	Несущие стены	Крупнопанельные с отделочным слоем	50 лет	9 лет	18
3.3.	Крыша	Железобетонные настилы; Покрытия из рулонных материалов	80 лет 10 лет	9 лет	31
3.4.	Основание кровли	Железобетонные настилы	80 лет	9 лет	11
3.5.	Покрытие кровли	Покрытия из рулонных материалов	10 лет	9 лет	90
3.6.	Фундамент	Свайный железобетонный	60 лет	9 лет	15



Наименование	Материал	Срок эксплуатации по ВСН 58-88(р)	Фактический срок эксплуатации	% износа	
3.7.	Внутридомовые инженерные системы		9 лет	29	
3.8.	Системы теплоснабжения (материал, %)	Сталь черная	30 лет	9 лет	30
3.9.	Системы ГВС (материал, %)	Полипропилен	25 лет	9 лет	36
3.10.	Системы ХВС (материал, %)	Полипропилен	30 лет	9 лет	30
3.11.	Системы водоотведения (материал, %)	ПВХ	50 лет	9 лет	18
3.12.	Системы электроснабжения (материал, %)	Вводно-распределительные устройства; Внутридомовые магистрали с распределительными щитками	20 лет 20 лет	9 лет	45
3.13.	Системы вентиляции (материал, %)	Шлакобетонные плиты	60 лет	9 лет	15

Примечание:

Специалист пользовался следующими источниками:

1. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 N 79-П (ред. от 02.05.2023) "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

2. Приложение № 3 ВЕДОМСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

3. «Таблица 1 – Средние нормативные сроки эффективной эксплуатации элементов внутренних инженерных систем» Методических рекомендаций ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

4. Разъяснение Союза Инженеров-сметчиков «Об удельном весе конструктивных элементов для расчета степени строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома» 01.03.2019 г. № РС-ПГ-123/19.

Подготовил специалист ООО «УРПАСЭ»

Малгасов П.В.

