

АКТ
весеннего осмотра МКД

" 22 " май 2025 г.

Объект: Множкквартирный жилой дом
Адрес: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, дом 5.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1956
Материал стен: кирпич
Число этажей: 2
Наличие подвала: техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринина Л.В.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Киушкин И.А.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Карпенко П.И.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Муратбеков А.Н.
Председатель Совета дома Уляшева Е.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
I. Конструктивные элементы здания		
Фундамент		
Подвал	Отсутствует	
Фундамент	В работоспособном состоянии	
Стены подвала	В работоспособном состоянии	
Цоколь	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Отмостка	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Фасад		
Стены кирпичные	В работоспособном состоянии	
Номерные знаки, название улиц	В работоспособном состоянии	
Крыльца, козырьки		
Подходы к подъезду	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Металлический козырек вход в подъезд	В работоспособном состоянии	
Перекрытие		
Пароизоляция	Не доступно к осмотру	
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Не доступно к осмотру	
Крыша		
Покрытие (кровля) крыши. Профнастил, скатная.	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт.
Выходы на кровлю	В работоспособном состоянии	
Система водоотвода	Неорганизованный водоотвод	
Вентиляционные шахты и оголовки	В работоспособном состоянии	
Чердак		
Стены	В работоспособном состоянии	
Фановые трубы	В работоспособном состоянии	
Обрешетка	В работоспособном состоянии	
Выходы на кровлю	В работоспособном состоянии	
Вентиляционные шахты и оголовки	В ограниченно работоспособном состоянии	
Стропильная система	В работоспособном состоянии	
Коньки, ендовы	В работоспособном состоянии	

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
Дверные блоки		
Входные	В работоспособном состоянии	
Тамбурные	В работоспособном состоянии	
Оконные блоки		
Оконные переплеты	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Запирающие устройства	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Остекление	В работоспособном состоянии	
Лестничные клетки		
Полы	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Лестничные марши	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Лестничные площадки	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Ограждение лестничных маршей	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Перила	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Дверные и оконные откосы	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Окраска стен	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Оштукатуривание стен	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
Почтовые ящики	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт
II. Благоустройство		
Тротуары		
Асфальтовое покрытие	Отсутствует	
Проезды, стоянки для машин		
Асфальтовое покрытие	Отсутствует	
Придомовая территория		
Скамейки возле подъездов	Отсутствуют	
Газон	В работоспособном состоянии	
Придомовая территория	В работоспособном состоянии	
Детские площадки		
	Отсутствует	
III. Инженерное оборудование		
Вентиляция		
Вентиляционные каналы	В работоспособном состоянии	
Газовое оборудование		
Запорное устройство на вводе в дом	В работоспособном состоянии	
Газопровод по фасаду	В работоспособном состоянии	
Крепление газопровода по фасаду	В работоспособном состоянии	
Газопровод в подъезде	В работоспособном состоянии	
Запорное устройство по лестничным клеткам	В работоспособном состоянии	
Газопровод (стояки)	В работоспособном состоянии	
Электрические сети		
ВРЩ	В работоспособном состоянии	
Межэтажные электрические щиты	В работоспособном состоянии	
Магистральные и стояковые электрические линии	В работоспособном состоянии	
Наружное освещение	В работоспособном состоянии	
Освещение лестничных клеток	В работоспособном состоянии	
Тамбурное освещение	В работоспособном состоянии	
Выключатели	В работоспособном состоянии	
Освещение приямка	В работоспособном состоянии	
Общедомовой прибор учета электроэнергии	В работоспособном состоянии	
Система отопления		
Устройства для удаления воздуха	В работоспособном состоянии	
Устройства спускные	В работоспособном состоянии	
Запорная арматура	В работоспособном состоянии	

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
Трубопроводы	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Изоляция трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Отопительные приборы	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Индивидуальный тепловой пункт		
Приборы КИП	В работоспособном состоянии	
Автоматизация	отсутствует	
Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоянии	
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	
Запорная арматура	В работоспособном состоянии	
Штуцера для спуска воды	В работоспособном состоянии	
Грязевики	В работоспособном состоянии	
Изоляция теплового пункта	В работоспособном состоянии	
Ввод тепловой сети		
Ввод тепловой сети в здание	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Герметизация	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Прибор учета	Отсутствует	
Холодное водоснабжение		
Устройства спускные	В работоспособном состоянии	
Запорная арматура по стоякам (краны шаровые)	В работоспособном состоянии	
Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Прибор учета	Отсутствует	
Канализационная сеть		
Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Герметичность ревизок	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Герметичность стыков	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Проектная документация		
Проектная документация	Отсутствует в большем объеме	

Подписи членов комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"		Е.С. Мелехин
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"		Л.В. Маринина
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"		И.А. Киушкин
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"		П.И. Карпенко
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"		А.Н. Муратбеков