

Организация ООО УК«Городская» Номер договора 8653
 Адрес г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 25/1 Телефон 778067
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 449733
 Дата последующей поверки теплосчетчика 2025 ИП Аполихин

Гпод.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Гобр.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 24.05.2024 по 23.06.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
24.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.7	24.3	0.4	5.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
25.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.5	24.2	0.3	5.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
26.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	24.2	0.2	5.0	5.8	5.9	0.00	24.00	
27.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	24.1	0.3	5.0	6.7	6.8	0.00	24.00	
28.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	24.2	0.2	5.0	7.0	7.0	0.00	24.00	
29.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	24.1	0.3	5.0	7.0	7.1	0.00	24.00	
30.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.8	24.5	0.3	5.0	7.3	7.3	0.00	24.00	
31.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.5	23.4	0.1	5.0	7.3	7.4	0.00	24.00	
01.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.1	22.8	0.3	5.0	7.3	7.4	0.00	24.00	
02.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.9	23.7	0.2	5.0	7.3	7.4	0.00	24.00	
03.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.9	23.4	0.5	5.0	7.3	7.4	0.00	24.00	
04.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.1	24.0	0.1	5.0	7.3	7.4	0.00	24.00	
05.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.7	23.8	-0.1	5.0	7.1	7.2	0.00	24.00	
06.06.24	0.394	36.44	33.89	2.55	59.9	52.4	7.5	5.0	7.0	7.0	0.00	24.00	
07.06.24	1.334	127.86	119.29	8.57	64.6	57.7	6.9	5.0	7.1	7.0	0.00	24.00	
08.06.24	1.452	98.48	87.34	11.14	67.1	58.4	8.7	5.0	7.2	7.1	0.00	24.00	
09.06.24	1.456	91.80	79.57	12.23	66.8	58.0	8.8	5.0	7.1	7.0	0.00	24.00	
10.06.24	1.492	99.14	86.56	12.58	66.5	58.2	8.3	5.0	7.2	7.1	0.00	24.00	
11.06.24	1.379	75.97	65.06	10.91	67.0	56.2	10.8	5.0	7.2	7.1	0.00	24.00	
12.06.24	1.521	77.59	64.73	12.86	67.9	56.9	11.0	5.0	7.0	6.9	0.00	24.00	
13.06.24	1.501	70.78	57.60	13.18	68.6	57.1	11.5	5.0	7.2	7.1	0.00	24.00	
14.06.24	1.563	72.82	59.21	13.61	69.4	57.8	11.6	5.0	7.2	7.1	0.00	24.00	
15.06.24	1.633	70.93	55.44	15.49	68.9	57.3	11.6	5.0	7.2	7.0	0.00	24.00	
16.06.24	1.662	76.93	61.69	15.24	68.3	57.0	11.3	5.0	7.1	7.0	0.00	24.00	
17.06.24	1.492	72.01	58.88	13.13	67.5	56.1	11.4	5.0	7.0	6.9	0.00	24.00	
18.06.24	1.543	80.27	66.81	13.46	66.5	55.8	10.7	5.0	7.1	7.0	0.00	24.00	
19.06.24	1.545	88.12	73.74	14.38	65.8	56.7	9.1	5.0	7.1	7.0	0.00	24.00	
20.06.24	1.546	97.23	82.58	14.65	64.9	56.8	8.1	5.0	7.0	6.9	0.00	24.00	
21.06.24	1.496	93.95	79.95	14.00	65.0	56.8	8.2	5.0	7.2	7.1	0.00	24.00	
22.06.24	1.488	76.51	62.64	13.87	65.8	55.5	10.3	5.0	7.3	7.3	0.00	24.00	
23.06.24	1.556	75.33	59.54	15.79	65.1	54.9	10.2	5.0	7.3	7.3	0.00	24.00	
Итого	26.053	1482.16	1254.52	227.64	66.5	57.5	9.0	5.0	7.0	7.0	0.00	744.00	0.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G max 0.000 час.

Представитель абонента Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей
 организации _____

ООО УК «Городская»
 Сервисная служба
 Аполихин Д.В.
 20 г.

Организация ООО УК«Городская» Номер договора 8653
 Адрес г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 25/1 Телефон 778067
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 449733
 Дата последующей поверки теплосчетчика 2025 ИП Аполихин

Спод.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Собр.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Gp: _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 24.04.2024 по 23.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Гн	Работы Тр	
24.04.24	3.590	262.40	262.98	-0.58	71.7	57.9	13.8	5.0	8.6	5.9	0.00	24.00	
25.04.24	2.895	148.88	136.09	12.79	72.8	57.9	14.9	5.0	8.8	6.0	0.00	24.00	
26.04.24	3.638	96.81	77.40	19.41	72.0	41.8	30.2	5.0	8.8	5.8	0.00	24.00	
27.04.24	3.802	96.08	77.92	18.16	73.6	40.8	32.8	5.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
28.04.24	2.506	63.07	42.79	20.28	73.3	47.1	26.2	5.0	7.2	4.7	0.00	24.00	
29.04.24	1.715	60.59	40.30	20.29	67.3	56.1	11.2	5.0	6.7	5.0	0.00	24.00	
30.04.24	1.768	97.87	77.02	20.85	65.4	58.8	6.6	5.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
01.05.24	1.840	123.94	102.04	21.90	64.8	59.6	5.2	5.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
02.05.24	1.804	70.54	50.94	19.60	67.4	56.0	11.4	5.0	6.6	4.9	0.00	24.00	
03.05.24	1.713	124.72	107.12	17.60	70.1	64.8	5.3	5.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
04.05.24	1.694	188.25	171.35	16.90	67.7	64.0	3.7	5.0	6.7	4.9	0.00	24.00	
05.05.24	1.843	188.48	168.00	20.48	67.1	63.7	3.4	5.0	6.7	5.0	0.00	24.00	
06.05.24	1.680	222.54	206.03	16.51	65.6	62.3	3.3	5.0	6.6	4.9	0.00	24.00	
07.05.24	1.826	197.21	178.63	18.58	67.7	64.0	3.7	5.0	6.7	4.8	0.00	24.00	
08.05.24	1.765	180.67	163.92	16.75	71.2	67.2	4.0	5.0	6.9	4.9	0.00	24.00	
09.05.24	1.872	172.31	153.64	18.67	74.0	70.2	3.8	5.0	7.0	5.0	0.00	24.00	
10.05.24	1.808	175.40	157.89	17.51	73.1	69.2	3.9	5.0	6.9	4.9	0.00	24.00	
11.05.24	1.806	180.84	162.79	18.05	69.0	65.0	4.0	5.0	6.8	5.0	0.00	24.00	
12.05.24	1.766	191.23	173.25	17.98	66.6	62.8	3.8	5.0	6.3	4.7	0.00	24.00	
13.05.24	0.261	91.91	90.02	1.89	57.6	55.8	1.8	5.0	3.8	3.4	0.00	24.00	
14.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	26.0	25.5	0.5	5.0	3.7	3.8	0.00	24.00	
15.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.2	23.8	0.4	5.0	5.0	5.1	0.00	24.00	
16.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.4	23.1	0.3	5.0	4.8	4.9	0.00	24.00	
17.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	22.8	22.6	0.2	5.0	3.6	3.6	0.00	24.00	
18.05.24	0.409	0.00	-10.89	10.89	27.9	42.6	-14.7	5.0	5.0	6.3	0.00	24.00	
19.05.24	0.068	0.00	-2.13	2.13	25.8	36.9	-11.1	5.0	5.0	8.1	0.00	24.00	
20.05.24	0.928	17.29	-3.91	21.20	51.6	36.3	15.3	5.0	7.2	7.3	0.00	24.00	
21.05.24	0.179	0.61	-4.65	5.26	30.2	40.1	-9.9	5.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
22.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.3	24.5	-0.2	5.0	6.0	6.1	0.00	24.00	
23.05.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	23.4	-0.2	5.0	6.5	6.6	0.00	24.00	
Итого	43.177	2951.64	2578.54	373.10	68.9	61.2	7.7	5.0	6.4	5.3	0.00	720.00	0.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента ИП Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей организации _____

ИП Аполихин Д.В.
 сервисная служба
 24.05.2024 г.
 Аполихин Д.В.

Организация ООО УК "Городская" Номер договора ХВС
 Адрес ул. Льва Толстого, 25/1 Телефон +79242071008
 Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 376628
 Дата последующей поверки расходомера _____

Гпод: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета потребления холодной воды
 с 24.06.2024 по 23.07.2024

Дата	Масса	Объем	Т°С	Время, час		Классиф ошибок
	М1 тонн	V1 м3	t1	Нераб. Тн	Работы Тр	
24.06.24	42.19	42.19	10.0	0.00	24.00	
25.06.24	40.90	40.90	10.0	0.00	24.00	
26.06.24	42.08	42.08	10.0	0.00	24.00	
27.06.24	42.42	42.42	10.0	0.00	24.00	
28.06.24	41.99	41.99	10.0	0.00	24.00	
29.06.24	44.05	44.05	10.0	0.00	24.00	
30.06.24	46.75	46.75	10.0	0.00	24.00	
01.07.24	50.81	50.81	10.0	0.00	24.00	
02.07.24	54.62	54.62	10.0	0.00	24.00	
03.07.24	55.71	55.71	10.0	0.00	24.00	
04.07.24	51.38	51.38	10.0	0.00	24.00	
05.07.24	53.42	53.42	10.0	0.00	24.00	
06.07.24	54.30	54.30	10.0	0.00	24.00	
07.07.24	54.89	54.89	10.0	0.00	24.00	
08.07.24	49.55	49.55	10.0	0.00	24.00	
09.07.24	50.15	50.15	10.0	0.00	24.00	
10.07.24	48.70	48.70	10.0	0.00	24.00	
11.07.24	51.54	51.54	10.0	0.00	24.00	
12.07.24	50.33	50.33	10.0	0.00	24.00	
13.07.24	49.83	49.83	10.0	0.00	24.00	
14.07.24	51.13	51.13	10.0	0.00	24.00	
15.07.24	48.59	48.59	10.0	0.00	24.00	
16.07.24	48.80	48.80	10.0	0.00	24.00	
17.07.24	47.55	47.55	10.0	0.00	24.00	
18.07.24	46.77	46.77	10.0	0.00	24.00	
19.07.24	45.53	45.53	10.0	0.00	24.00	
20.07.24	48.20	48.20	10.0	0.00	24.00	
21.07.24	50.02	50.02	10.0	0.00	24.00	
22.07.24	45.85	45.85	10.0	0.00	24.00	
23.07.24	43.18	43.18	10.0	0.00	24.00	
Итого	1451.26	1451.26	10.0	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	M1	V1	Тр
23.07.24	24:00	10358.61	10358.61	4823.42
24.06.24	00:00	8907.34	8907.34	4103.42
Итого		1451.26	1451.26	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Представитель абонента Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей организации _____

ИП Аполихин Д.В.
 сервисная служба
 Аполихин Д.В.

Организация ООО УК "Городская"

Номер договора ХВС

Адрес ул. Льва Толстого, 25/1

Телефон +79242071008

Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 376628

Дата последующей поверки расходомера _____

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета потребления холодной воды
с 24.05.2024 по 23.06.2024

Дата	Масса	Объем	Т°С	Время, час		Классиф ошибок
	М1 тонн	V1 м3	t1	Нераб.	Работы	
				Тн	Тр	
24.05.24	46.68	46.68	10.0	0.00	24.00	
25.05.24	51.58	51.58	10.0	0.00	24.00	
26.05.24	54.95	54.95	10.0	0.00	24.00	
27.05.24	46.87	46.87	10.0	0.00	24.00	
28.05.24	48.28	48.28	10.0	0.00	24.00	
29.05.24	46.62	46.62	10.0	0.00	24.00	
30.05.24	47.30	47.30	10.0	0.00	24.00	
31.05.24	46.25	46.25	10.0	0.00	24.00	
01.06.24	53.05	53.05	10.0	0.00	24.00	
02.06.24	58.25	58.25	10.0	0.00	24.00	
03.06.24	48.34	48.34	10.0	0.00	24.00	
04.06.24	49.35	49.35	10.0	0.00	24.00	
05.06.24	50.37	50.37	10.0	0.00	24.00	
06.06.24	46.97	46.97	10.0	0.00	24.00	
07.06.24	48.08	48.08	10.0	0.00	24.00	
08.06.24	50.09	50.09	10.0	0.00	24.00	
09.06.24	48.86	48.86	10.0	0.00	24.00	
10.06.24	45.82	45.82	10.0	0.00	24.00	
11.06.24	45.16	45.16	10.0	0.00	24.00	
12.06.24	47.35	47.35	10.0	0.00	24.00	
13.06.24	43.97	43.97	10.0	0.00	24.00	
14.06.24	41.38	41.38	10.0	0.00	24.00	
15.06.24	49.51	49.51	10.0	0.00	24.00	
16.06.24	48.81	48.81	10.0	0.00	24.00	
17.06.24	44.85	44.85	10.0	0.00	24.00	
18.06.24	44.71	44.71	10.0	0.00	24.00	
19.06.24	41.22	41.22	10.0	0.00	24.00	
20.06.24	46.32	46.32	10.0	0.00	24.00	
21.06.24	41.17	41.17	10.0	0.00	24.00	
22.06.24	42.52	42.52	10.0	0.00	24.00	
23.06.24	47.78	47.78	10.0	0.00	24.00	
Итого	1472.43	1472.43	10.0	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	М1	V1	Тр
23.06.24	24:00	8907.34	8907.34	4103.42
24.05.24	00:00	7434.92	7434.92	3359.42
Итого		1472.43	1472.43	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Представитель абонента ИП Аполихин Д.В. сервисная служба Представитель теплоснабжающей организации _____

«24» 06 2024 г.
Аполихин Д.В.

Организация ООО УК "Городская"

Номер договора ХВС

Адрес ул. Льва Толстого, 25/1

Телефон +79242071008

Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 376628

Дата последующей поверки расходомера _____

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Собр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета потребления холодной воды
с 24.04.2024 по 23.05.2024

Дата	Масса	Объем	T°C	Время, час		Классиф ошибок
	M1 тонн	V1 м3	t1	Нераб. Тн	Работы Тр	
24.04.24	53.68	53.68	10.0	0.00	24.00	
25.04.24	41.34	41.34	10.0	0.00	24.00	
26.04.24	35.77	35.77	10.0	0.00	24.00	
27.04.24	32.69	32.69	10.0	0.00	24.00	
28.04.24	41.84	41.84	10.0	0.00	24.00	
29.04.24	42.41	42.41	10.0	0.00	24.00	
30.04.24	40.86	40.86	10.0	0.00	24.00	
01.05.24	40.48	40.48	10.0	0.00	24.00	
02.05.24	37.90	37.90	10.0	0.00	24.00	
03.05.24	34.22	34.22	10.0	0.00	24.00	
04.05.24	40.35	40.35	10.0	0.00	24.00	
05.05.24	42.85	42.85	10.0	0.00	24.00	
06.05.24	39.19	39.19	10.0	0.00	24.00	
07.05.24	37.49	37.49	10.0	0.00	24.00	
08.05.24	35.86	35.86	10.0	0.00	24.00	
09.05.24	38.67	38.67	10.0	0.00	24.00	
10.05.24	37.99	37.99	10.0	0.00	24.00	
11.05.24	43.40	43.40	10.0	0.00	24.00	
12.05.24	43.65	43.65	10.0	0.00	24.00	
13.05.24	46.68	46.68	10.0	0.00	24.00	
14.05.24	46.44	46.44	10.0	0.00	24.00	
15.05.24	46.42	46.42	10.0	0.00	24.00	
16.05.24	46.18	46.18	10.0	0.00	24.00	
17.05.24	45.93	45.93	10.0	0.00	24.00	
18.05.24	51.49	51.49	10.0	0.00	24.00	
19.05.24	52.41	52.41	10.0	0.00	24.00	
20.05.24	45.97	45.97	10.0	0.00	24.00	
21.05.24	45.02	45.02	10.0	0.00	24.00	
22.05.24	48.30	48.30	10.0	0.00	24.00	
23.05.24	47.47	47.47	10.0	0.00	24.00	
Итого	1282.95	1282.95	10.0	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	M1	V1	Тр
23.05.24	24:00	7434.92	7434.92	3359.42
24.04.24	00:00	6151.96	6151.96	2639.42
Итого		1282.95	1282.95	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Представитель абонента _____
сервисная служба _____
теплоснабжающей организации _____

