

Организация ООО УК«Городская» Номер договора 8653
 Адрес г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 25/1 Телефон 778067
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 449733
 Дата последующей поверки теплосчетчика 2025 ИП Аполихин

Гпод.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Гобр.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 24.05.2024 по 23.06.2024

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 24.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 24.3 | 0.4 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 24.2 | 0.3 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 24.2 | 0.2 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 24.1 | 0.3 | 5.0 | 6.7 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 24.2 | 0.2 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 24.1 | 0.3 | 5.0 | 7.0 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 24.5 | 0.3 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 23.4 | 0.1 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.06.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 22.8 | 0.3 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.06.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 23.7 | 0.2 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.06.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 23.4 | 0.5 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.06.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.1 | 24.0 | 0.1 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.06.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 23.8 | -0.1 | 5.0 | 7.1 | 7.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.06.24 | 0.394 | 36.44 | 33.89 | 2.55 | 59.9 | 52.4 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.06.24 | 1.334 | 127.86 | 119.29 | 8.57 | 64.6 | 57.7 | 6.9 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.06.24 | 1.452 | 98.48 | 87.34 | 11.14 | 67.1 | 58.4 | 8.7 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.06.24 | 1.456 | 91.80 | 79.57 | 12.23 | 66.8 | 58.0 | 8.8 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.06.24 | 1.492 | 99.14 | 86.56 | 12.58 | 66.5 | 58.2 | 8.3 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.06.24 | 1.379 | 75.97 | 65.06 | 10.91 | 67.0 | 56.2 | 10.8 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.06.24 | 1.521 | 77.59 | 64.73 | 12.86 | 67.9 | 56.9 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.06.24 | 1.501 | 70.78 | 57.60 | 13.18 | 68.6 | 57.1 | 11.5 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.06.24 | 1.563 | 72.82 | 59.21 | 13.61 | 69.4 | 57.8 | 11.6 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.06.24 | 1.633 | 70.93 | 55.44 | 15.49 | 68.9 | 57.3 | 11.6 | 5.0 | 7.2 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.06.24 | 1.662 | 76.93 | 61.69 | 15.24 | 68.3 | 57.0 | 11.3 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.06.24 | 1.492 | 72.01 | 58.88 | 13.13 | 67.5 | 56.1 | 11.4 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.06.24 | 1.543 | 80.27 | 66.81 | 13.46 | 66.5 | 55.8 | 10.7 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.06.24 | 1.545 | 88.12 | 73.74 | 14.38 | 65.8 | 56.7 | 9.1 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.06.24 | 1.546 | 97.23 | 82.58 | 14.65 | 64.9 | 56.8 | 8.1 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.06.24 | 1.496 | 93.95 | 79.95 | 14.00 | 65.0 | 56.8 | 8.2 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.06.24 | 1.488 | 76.51 | 62.64 | 13.87 | 65.8 | 55.5 | 10.3 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.06.24 | 1.556 | 75.33 | 59.54 | 15.79 | 65.1 | 54.9 | 10.2 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 26.053 | 1482.16 | 1254.52 | 227.64 | 66.5 | 57.5 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 744.00 | 0.00 |

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G max 0.000 час.

Представитель абонента Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей
 организации _____

ООО УК «Городская»
 Сервисная служба
 Аполихин Д.В.
 20 г.

Организация ООО УК «Городская» Номер договора 8653
 Адрес г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 25/1 Телефон 778067
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 449733
 Дата последующей поверки теплосчетчика 2025 ИП Аполихин

Спод.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Собр.: 0.100 - 100.00 м³/ч Ду= 65 мм
 Gp: _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 24.04.2024 по 23.05.2024

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Гн | Работы Тр | |
| 24.04.24 | 3.590 | 262.40 | 262.98 | -0.58 | 71.7 | 57.9 | 13.8 | 5.0 | 8.6 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.04.24 | 2.895 | 148.88 | 136.09 | 12.79 | 72.8 | 57.9 | 14.9 | 5.0 | 8.8 | 6.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.04.24 | 3.638 | 96.81 | 77.40 | 19.41 | 72.0 | 41.8 | 30.2 | 5.0 | 8.8 | 5.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.04.24 | 3.802 | 96.08 | 77.92 | 18.16 | 73.6 | 40.8 | 32.8 | 5.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.04.24 | 2.506 | 63.07 | 42.79 | 20.28 | 73.3 | 47.1 | 26.2 | 5.0 | 7.2 | 4.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.04.24 | 1.715 | 60.59 | 40.30 | 20.29 | 67.3 | 56.1 | 11.2 | 5.0 | 6.7 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.04.24 | 1.768 | 97.87 | 77.02 | 20.85 | 65.4 | 58.8 | 6.6 | 5.0 | 6.7 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.05.24 | 1.840 | 123.94 | 102.04 | 21.90 | 64.8 | 59.6 | 5.2 | 5.0 | 6.6 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.05.24 | 1.804 | 70.54 | 50.94 | 19.60 | 67.4 | 56.0 | 11.4 | 5.0 | 6.6 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.05.24 | 1.713 | 124.72 | 107.12 | 17.60 | 70.1 | 64.8 | 5.3 | 5.0 | 6.6 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.05.24 | 1.694 | 188.25 | 171.35 | 16.90 | 67.7 | 64.0 | 3.7 | 5.0 | 6.7 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.05.24 | 1.843 | 188.48 | 168.00 | 20.48 | 67.1 | 63.7 | 3.4 | 5.0 | 6.7 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.05.24 | 1.680 | 222.54 | 206.03 | 16.51 | 65.6 | 62.3 | 3.3 | 5.0 | 6.6 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.05.24 | 1.826 | 197.21 | 178.63 | 18.58 | 67.7 | 64.0 | 3.7 | 5.0 | 6.7 | 4.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.05.24 | 1.765 | 180.67 | 163.92 | 16.75 | 71.2 | 67.2 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.05.24 | 1.872 | 172.31 | 153.64 | 18.67 | 74.0 | 70.2 | 3.8 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.05.24 | 1.808 | 175.40 | 157.89 | 17.51 | 73.1 | 69.2 | 3.9 | 5.0 | 6.9 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.05.24 | 1.806 | 180.84 | 162.79 | 18.05 | 69.0 | 65.0 | 4.0 | 5.0 | 6.8 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.05.24 | 1.766 | 191.23 | 173.25 | 17.98 | 66.6 | 62.8 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.05.24 | 0.261 | 91.91 | 90.02 | 1.89 | 57.6 | 55.8 | 1.8 | 5.0 | 3.8 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 25.5 | 0.5 | 5.0 | 3.7 | 3.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 23.8 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 23.1 | 0.3 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 22.6 | 0.2 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.05.24 | 0.409 | 0.00 | -10.89 | 10.89 | 27.9 | 42.6 | -14.7 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.05.24 | 0.068 | 0.00 | -2.13 | 2.13 | 25.8 | 36.9 | -11.1 | 5.0 | 5.0 | 8.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.05.24 | 0.928 | 17.29 | -3.91 | 21.20 | 51.6 | 36.3 | 15.3 | 5.0 | 7.2 | 7.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.05.24 | 0.179 | 0.61 | -4.65 | 5.26 | 30.2 | 40.1 | -9.9 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 24.5 | -0.2 | 5.0 | 6.0 | 6.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.05.24 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 23.4 | -0.2 | 5.0 | 6.5 | 6.6 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 43.177 | 2951.64 | 2578.54 | 373.10 | 68.9 | 61.2 | 7.7 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента ИП Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей организации _____

ИП Аполихин Д.В.
 сервисная служба
 24.05.2024 г.
 Аполихин Д.В.

Организация ООО УК "Городская" Номер договора ХВС
 Адрес ул. Льва Толстого, 25/1 Телефон +79242071008
 Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 376628
 Дата последующей поверки расходомера _____

Гпод: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета потребления холодной воды
 с 24.06.2024 по 23.07.2024

| Дата | Масса | Объем | Т°С | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|------------|----------|------|--------------|--------------|-------------------|
| | М1 тонн | V1 м3 | t1 | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 24.06.24 | 42.19 | 42.19 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.06.24 | 40.90 | 40.90 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.06.24 | 42.08 | 42.08 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.06.24 | 42.42 | 42.42 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.06.24 | 41.99 | 41.99 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.06.24 | 44.05 | 44.05 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.06.24 | 46.75 | 46.75 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.07.24 | 50.81 | 50.81 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.07.24 | 54.62 | 54.62 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.07.24 | 55.71 | 55.71 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.07.24 | 51.38 | 51.38 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.07.24 | 53.42 | 53.42 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.07.24 | 54.30 | 54.30 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.07.24 | 54.89 | 54.89 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.07.24 | 49.55 | 49.55 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.07.24 | 50.15 | 50.15 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.07.24 | 48.70 | 48.70 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.07.24 | 51.54 | 51.54 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.07.24 | 50.33 | 50.33 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.07.24 | 49.83 | 49.83 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.07.24 | 51.13 | 51.13 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.07.24 | 48.59 | 48.59 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.07.24 | 48.80 | 48.80 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.07.24 | 47.55 | 47.55 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.07.24 | 46.77 | 46.77 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.07.24 | 45.53 | 45.53 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.07.24 | 48.20 | 48.20 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.07.24 | 50.02 | 50.02 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.07.24 | 45.85 | 45.85 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.07.24 | 43.18 | 43.18 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 1451.26 | 1451.26 | 10.0 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | M1 | V1 | Тр |
|----------|-------|----------|----------|---------|
| 23.07.24 | 24:00 | 10358.61 | 10358.61 | 4823.42 |
| 24.06.24 | 00:00 | 8907.34 | 8907.34 | 4103.42 |
| Итого | | 1451.26 | 1451.26 | 720.00 |

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Представитель абонента Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей организации _____

ИП Аполихин Д.В.
 сервисная служба
 Аполихин Д.В.

Организация ООО УК "Городская"

Номер договора ХВС

Адрес ул. Льва Толстого, 25/1

Телефон +79242071008

Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 376628

Дата последующей поверки расходомера _____

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета потребления холодной воды
с 24.05.2024 по 23.06.2024

| Дата | Масса | Объем | Т°С | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|------------|----------|------|------------|--------|-------------------|
| | М1 тонн | V1 м3 | t1 | Нераб. | Работы | |
| | | | | Тн | Тр | |
| 24.05.24 | 46.68 | 46.68 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.05.24 | 51.58 | 51.58 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.05.24 | 54.95 | 54.95 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.05.24 | 46.87 | 46.87 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.05.24 | 48.28 | 48.28 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.05.24 | 46.62 | 46.62 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.05.24 | 47.30 | 47.30 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.05.24 | 46.25 | 46.25 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.06.24 | 53.05 | 53.05 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.06.24 | 58.25 | 58.25 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.06.24 | 48.34 | 48.34 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.06.24 | 49.35 | 49.35 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.06.24 | 50.37 | 50.37 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.06.24 | 46.97 | 46.97 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.06.24 | 48.08 | 48.08 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.06.24 | 50.09 | 50.09 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.06.24 | 48.86 | 48.86 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.06.24 | 45.82 | 45.82 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.06.24 | 45.16 | 45.16 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.06.24 | 47.35 | 47.35 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.06.24 | 43.97 | 43.97 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.06.24 | 41.38 | 41.38 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.06.24 | 49.51 | 49.51 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.06.24 | 48.81 | 48.81 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.06.24 | 44.85 | 44.85 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.06.24 | 44.71 | 44.71 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.06.24 | 41.22 | 41.22 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.06.24 | 46.32 | 46.32 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.06.24 | 41.17 | 41.17 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.06.24 | 42.52 | 42.52 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.06.24 | 47.78 | 47.78 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 1472.43 | 1472.43 | 10.0 | 0.00 | 744.00 | 0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | М1 | V1 | Тр |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 23.06.24 | 24:00 | 8907.34 | 8907.34 | 4103.42 |
| 24.05.24 | 00:00 | 7434.92 | 7434.92 | 3359.42 |
| Итого | | 1472.43 | 1472.43 | 744.00 |

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Представитель абонента ИП Аполихин Д.В. сервисная служба Представитель теплоснабжающей организации _____

«24» 06 2024 г.
Аполихин Д.В.

Организация ООО УК "Городская"

Номер договора ХВС

Адрес ул. Льва Толстого, 25/1

Телефон +79242071008

Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 376628

Дата последующей поверки расходомера _____

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Собр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм

Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета потребления холодной воды
с 24.04.2024 по 23.05.2024

| Дата | Масса | Объем | T°C | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|------------|----------|------|--------------|--------------|-------------------|
| | M1 тонн | V1 м3 | t1 | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 24.04.24 | 53.68 | 53.68 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.04.24 | 41.34 | 41.34 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.04.24 | 35.77 | 35.77 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.04.24 | 32.69 | 32.69 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.04.24 | 41.84 | 41.84 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.04.24 | 42.41 | 42.41 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.04.24 | 40.86 | 40.86 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.05.24 | 40.48 | 40.48 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.05.24 | 37.90 | 37.90 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.05.24 | 34.22 | 34.22 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.05.24 | 40.35 | 40.35 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.05.24 | 42.85 | 42.85 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.05.24 | 39.19 | 39.19 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.05.24 | 37.49 | 37.49 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.05.24 | 35.86 | 35.86 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.05.24 | 38.67 | 38.67 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.05.24 | 37.99 | 37.99 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.05.24 | 43.40 | 43.40 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.05.24 | 43.65 | 43.65 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.05.24 | 46.68 | 46.68 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.05.24 | 46.44 | 46.44 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.05.24 | 46.42 | 46.42 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.05.24 | 46.18 | 46.18 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.05.24 | 45.93 | 45.93 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.05.24 | 51.49 | 51.49 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.05.24 | 52.41 | 52.41 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.05.24 | 45.97 | 45.97 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.05.24 | 45.02 | 45.02 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.05.24 | 48.30 | 48.30 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.05.24 | 47.47 | 47.47 | 10.0 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 1282.95 | 1282.95 | 10.0 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | M1 | V1 | Тр |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 23.05.24 | 24:00 | 7434.92 | 7434.92 | 3359.42 |
| 24.04.24 | 00:00 | 6151.96 | 6151.96 | 2639.42 |
| Итого | | 1282.95 | 1282.95 | 720.00 |

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Представитель абонента _____
сервисная служба _____
теплоснабжающей организации _____

