

Организация ООО УК "Городская"

Номер договора 8653

Адрес г.Хабаровск, ул. Льва Толстого, 25/1

Телефон +79141681342

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.33

Номер теплосчетчика 449733

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,100 - 100,00м3/ч Ду= 65 мм

Гобр.: 0,100 - 100,00м3/ч Ду= 65 мм

Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 24.06.2024 по 23.07.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
24.06.24	1.495	82.03	66.79	15.23	64.1	55.2	8.9	5.0	7.3	7.3	0.00	24.00	
25.06.24	1.483	75.65	60.46	15.19	64.7	55.1	9.5	5.0	7.4	7.4	0.00	24.00	
26.06.24	1.546	60.78	45.85	14.93	68.5	55.4	13.1	5.0	7.3	7.3	0.00	24.00	
27.06.24	1.568	56.22	41.46	14.75	70.7	56.2	14.4	5.0	7.4	7.4	0.00	24.00	
28.06.24	1.506	57.05	42.83	14.22	69.7	55.9	13.7	5.0	7.4	7.4	0.00	24.00	
29.06.24	1.433	66.53	52.12	14.41	65.7	54.9	10.7	5.0	7.3	7.3	0.00	24.00	
30.06.24	1.396	60.91	44.96	15.95	63.0	52.6	10.5	5.0	7.1	7.1	0.00	24.00	
01.07.24	1.054	6.33	-16.98	23.30	62.8	45.5	17.3	5.0	1.6	1.6	0.00	24.00	
02.07.24	0.324	0.00	-11.21	11.21	31.1	33.9	-2.8	5.0	0.9	1.0	0.00	24.00	
03.07.24	0.373	0.00	-13.08	13.08	29.9	33.5	-3.5	5.0	0.8	0.9	0.00	24.00	
04.07.24	0.349	3.30	-9.76	13.06	29.2	32.5	-3.2	5.0	0.3	0.4	0.00	24.00	
05.07.24	0.351	0.00	-12.59	12.59	29.7	32.9	-3.2	5.0	0.2	0.3	0.00	24.00	
06.07.24	0.326	0.00	-11.77	11.77	29.4	32.7	-3.3	5.0	0.3	0.4	0.00	24.00	
07.07.24	0.258	0.00	-9.84	9.84	28.5	31.2	-2.7	5.0	0.3	0.4	0.00	24.00	
08.07.24	0.212	0.00	-8.54	8.54	27.4	29.7	-2.4	5.0	0.4	0.5	0.00	24.00	
09.07.24	0.121	7.86	3.11	4.76	25.5	21.9	3.6	5.0	0.3	0.3	0.00	24.00	
10.07.24	0.000	0.00	-0.00	0.00	24.6	24.4	0.2	5.0	-0.2	-0.2	0.00	24.00	
11.07.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.3	24.0	0.2	5.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00	
12.07.24	0.004	0.23	0.07	0.16	23.9	24.1	-0.2	5.0	0.4	0.5	0.00	24.00	
13.07.24	0.001	0.08	0.00	0.08	23.8	23.8	0.0	5.0	1.1	1.2	0.00	24.00	
14.07.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.7	23.7	0.0	5.0	1.1	1.2	0.00	24.00	
15.07.24	0.027	1.00	0.04	0.95	24.2	31.0	-6.8	5.0	4.3	4.4	0.00	24.00	
16.07.24	0.042	1.45	-0.26	1.71	28.4	23.6	4.8	5.0	7.8	7.8	0.00	24.00	
17.07.24	0.029	0.80	-0.50	1.29	25.2	24.2	1.0	5.0	6.7	6.8	0.00	24.00	
18.07.24	0.019	0.13	-0.76	0.89	25.0	24.0	1.0	5.0	6.2	6.3	0.00	24.00	
19.07.24	0.091	0.63	-2.90	3.53	26.7	30.2	-3.5	5.0	7.3	7.4	0.00	24.00	
20.07.24	0.013	0.11	-0.54	0.64	24.7	24.4	0.3	5.0	7.0	7.1	0.00	24.00	
21.07.24	0.016	0.11	-0.68	0.79	24.4	23.8	0.6	5.0	6.8	6.9	0.00	24.00	
22.07.24	0.028	0.27	-1.02	1.29	24.2	25.5	-1.3	5.0	6.9	7.0	0.00	24.00	
23.07.24	0.017	0.32	-0.44	0.76	24.5	26.2	-1.7	5.0	6.4	6.5	0.00	24.00	
Итого	14.081	481.77	256.84	224.93	65.0	62.8	2.2	5.0	3.9	4.0	0.00	720.00	0.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента Аполихин Д.В. Представитель теплоснабжающей организации _____

сервисная служба
"04" "07" 2024 г.
Аполихин Д.В.