

АКТ
весеннего осмотра МКД

"13" май 2024 г.

Объект:
Адрес:

Многоквартирный жилой дом
Республика Коми, г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 2

Общие сведения по строению

Год постройки: 1978
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: тех подполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" Е.С. Мелехин
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринина Л.В.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Киушкин И.А.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Карпенко П.И.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Муратбеков А.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
I. Конструктивные элементы здания		
Фундамент		
Подвал	В работоспособном состоянии	
Фундамент	В работоспособном состоянии	
Стены подвала	Визуальный осмотр недоступен	
Цоколь	В работоспособном состоянии	Текущий ремонт 2 м2
Отмостка	В работоспособном состоянии	
Фасад		
Стены кирпичные	В работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Номерные знаки, название улиц	В работоспособном состоянии	
Балкон		
Плиты балконов	В работоспособном состоянии	
Ограждение балконов	В работоспособном состоянии	
Крыльца, козырьки		
Ступени крылец (железобетонные)	В работоспособном состоянии	
Площадки крылец	В работоспособном состоянии	
Ограждения крылец	В работоспособном состоянии	
Козырьки	В работоспособном состоянии	
Перекрытие		
Пароизоляция	Осмотр не доступен	
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Осмотр не доступен	
Крыша		
Покрытие (кровля) крыши	Плоская рулонная. В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Ограждение	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Цементная стяжка	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
Выходы на кровлю	В работоспособном состоянии	
Вентиляционные шахты и оголовки	В работоспособном состоянии	
Система водоотвода	Неорганизованный водоотвод	
Чердак		
Стены	Осмотр не доступен	
Фановые трубы	Осмотр не доступен	
Швы между плитами перекрытий	Осмотр не доступен	
Дверные блоки		
Входные	В работоспособном состоянии	
Тамбурные	В работоспособном состоянии	
Оконные блоки		
Оконные переплеты	В работоспособном состоянии	<i>Текущий ремонт</i>
Запирающие устройства	В работоспособном состоянии	<i>Текущий ремонт</i>
Остекление	В работоспособном состоянии	
Лестничные клетки		
Полы	В работоспособном состоянии	
Лестничные марши	В работоспособном состоянии	
Лестничные площадки	В работоспособном состоянии	
Ограждение лестничных маршей	В работоспособном состоянии	
Перила	В работоспособном состоянии	
Дверные и оконные откосы	В работоспособном состоянии	
Окраска стен	В работоспособном состоянии	
Оштукатуривание стен	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется текущий ремонт</i>
Почтовые ящики	В работоспособном состоянии	
II. Благоустройство		
Тротуары		
Отсутствуют		
Проезды, стоянки для машин		
Асфальтовое покрытие	В работоспособном состоянии	
Придомовая территория		
Скамейки возле подъездов	В работоспособном состоянии	
Газон	В работоспособном состоянии	
Придомовая территория	В работоспособном состоянии	
Детские площадки		
Горка	В работоспособном состоянии	
Качалка	В работоспособном состоянии	
Скамейка на детской площадке	В работоспособном состоянии	
Песочница	В работоспособном состоянии	
Забор вокруг детской площадки	В работоспособном состоянии	<i>Требуется текущий ремонт</i>
Контейнерная площадка	В работоспособном состоянии	
III. Инженерное оборудование		
Вентиляция		
Вентиляционные каналы	В работоспособном состоянии	
Газовое оборудование		
Запорное устройство на вводе в дом	В работоспособном состоянии	
Газопровод по фасаду	В работоспособном состоянии	
Крепление газопровода по фасаду	В работоспособном состоянии	
Газопровод в подъезде	В работоспособном состоянии	
Запорное устройство по лестничным клеткам	В работоспособном состоянии	
Газопровод (стояки)	В работоспособном состоянии	
Электрические сети		

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
ВРЩ	В работоспособном состоянии	
Межэтажные электрические щиты	В работоспособном состоянии	
Магистральные и стояковые электрические линии	В работоспособном состоянии	
Наружное освещение	В работоспособном состоянии	
Освещение лестничных клеток	В работоспособном состоянии	
Тамбурное освещение	В работоспособном состоянии	
Выключатели	В работоспособном состоянии	
Освещение подвала	В работоспособном состоянии	
Общедомовой прибор учета электроэнергии	В работоспособном состоянии	
Система отопления		
Устройства для удаления воздуха (предусмотрены краны Маевского)	В работоспособном состоянии	
Устройства спускные (вентили)	В работоспособном состоянии	
Запорная арматура	В работоспособном состоянии	
Трубопровод (стальной)	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Изоляция трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Отопительные приборы (чугунные радиаторы)	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Вентили	В работоспособном состоянии	
Изоляция трубопроводов подвала	В работоспособном состоянии	
Индивидуальный тепловой пункт		
Приборы КИП	В работоспособном состоянии	
Автоматизация	отсутствует	
Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Запорная арматура (чугунные задвижки, краны шаровые)	В работоспособном состоянии	
Штуцера для спуска воды (чугунный)	В работоспособном состоянии	
Грязевики	В работоспособном состоянии	
Изоляция теплового пункта	В работоспособном состоянии	
Элеватор	В работоспособном состоянии	
Ввод тепловой сети		
Ввод тепловой сети в здание	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Герметизация	В работоспособном состоянии	
Прибор учета	В работоспособном состоянии	
Горячее водоснабжение		
отсутствует		
Холодное водоснабжение		
Устройства спускные вентили	В работоспособном состоянии	
Запорная арматура, краны шаровые	В работоспособном состоянии	
Трубопровод (стальной)	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Прибор учета	Отсутствует	

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
Канализационная сеть		
Трубопровод (чугунный)	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Герметичность ревизок	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Герметичность стыков	В ограниченно работоспособном состоянии	<i>Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88</i>
Проектная документация		
Проектная документация	Отсутствует в большем объеме	


Подписи членов комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"




Е.С. Мелехин

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"



Л.В. Маринина

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"



И.А. Киушкин

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"



П. И. Карпенко

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"



А.Н. Муратбеков