



Руководителю ООО «УК «КонсьержЪ»
ОГРН: 1128903001325,
ИНН 8903032590, КПП 890301001
Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Комсомольская д. 8, этаж 1, офис 22А
тел./факс: +7 (349) 953-53-03
e-mail: 3499535303@mail.ru



Утверждаю
Директор ООО «УРПАСЭ»

Магасова А.В.
17.02.2023 г.

СПРАВКА
о степени износа № УА – 020/19

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
1	Адрес объекта или описание места нахождения				
1.1.	Субъект Российской Федерации	Тюменская область			
1.2.	Населенный пункт	г. Надым			
1.3.	Улица (проспект, переулок и тд.)	мкр. Олимпийский			
1.4.	Номер дома	д. 3			
1.5.	Номер корпуса	-			
2	Сведения о здании				
2.1.	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом (МКД)			
2.2.	Кадастровый номер	89:10:010209:278			
2.3.	Этажность МКД	9			
2.4.	Год постройки МКД	2016			
2.5.	Год последнего капитального ремонта (при его наличии)	-			
2.6.	Наличие подвалов в МКД	есть			
2.7.	Количество жилых помещений	156			
3	Физический износ здания, %				
3.1.	Многоквартирный дом (%)	11			
	Наименование	Материал	Срок эксплуатации по ВСН 58-88(р)	Фактический срок эксплуатации	% износа
3.2.	Несущие стены	Крупнопанельные с отделочным слоем	50 лет	7 лет	16
3.3.	Крыша	Железобетонные настилы; Покрытия из рулонных материалов	80 лет 10 лет	7 лет	28
3.4.	Основание кровли	Железобетонные настилы	80 лет	7 лет	10
3.5.	Покрытие кровли	Покрытия из рулонных материалов	10 лет	7 лет	80
3.6.	Фундамент	Свайный железобетонный	60 лет	7 лет	13



Наименование	Материал	Срок эксплуатации по ВСН 58-88(р)	Фактический срок эксплуатации	% износа	
3.7.	Внутридомовые инженерные системы		7 лет	26	
3.8.	Системы теплоснабжения (материал, %)	Сталь черная	30 лет	7 лет	27
3.9.	Системы ГВС (материал, %)	Полипропилен	25 лет	7 лет	32
3.10.	Системы ХВС (материал, %)	Полипропилен	30 лет	7 лет	27
3.11.	Системы водоотведения (материал, %)	ПВХ	50 лет	7 лет	16
3.12.	Системы электроснабжения (материал, %)	Вводно-распределительные устройства; Внутридомовые магистрали с распределительными щитками	20 лет 20 лет	7 лет	40
3.13.	Системы вентиляции (материал, %)	Шлакобетонные плиты	60 лет	7 лет	13

Примечание:

Специалист пользовался следующими источниками:

1. Приложение № 3 ВЕДОМСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

2. «Таблица 1 – Средние нормативные сроки эффективной эксплуатации элементов внутренних инженерных систем» Методических рекомендаций ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

3. Разъяснение Союза Инженеров-сметчиков «Об удельном весе конструктивных элементов для расчета степени строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома» 01.03.2019 г. № РС-ПГ-123/19.

Подготовил специалист ООО «УРПАСЭ»

Малгасов П.В.

