

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск « 16 » апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера Маслова А.А.,
- 2) начальника КТИ Лисюковой Н.А.,
- 3) директора ООО « УЮТ » Худяковой Т.Н.
- 4) председателя совета МКД по адресу ул. Гагарина Дикова С.В.

составила настоящий акт № 18 осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. Гагарина год постройки 1957 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, ленточный, состояние удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное внутренние капитальные стены, состояние удовлетворительное

электрообеспечение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Отсутствуют
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: требуется прочистка вент. каналов кухни № 24, в с/у № 7, 24, 26, *привести в нормальное состояние системы вентиляции*

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:


[Подпись] /Маслов А.А./
[Подпись] /Лисюкова Н.А./
[Подпись] /Худякова Т.Н./
 _____ /Диков С.В./

Генеральный директор ООО
«УК Бастион»

должность

А.С.Журавлев

Ф.И.О.



М.П.

« 16 » апреля 2024 г.