

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПАЛ"  
(ООО "ИКЦ "ПАЛ")**

350072, г. Краснодар, ул. им. Карякина, 17, к. 65 (почтовый адрес: 350901, г. Краснодар, а/я 3837)  
телефон/факс (861) 992-45-96, e-mail: ikc-pal@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA. RU.27ЛФ52 срок действия с 20.01.2016

город Краснодар

« 8 » августа 20 17 г.

**АКТ № 221-08**

**периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом

Катасоновым А.И.

Ф.И.О.

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

Технического директора Мерурьева О.В.

должность, ФИО

ООО "СОЧИ-ЛИФТ"

наименование организации

и представителя владельца лифта

Главного инженера Андриященко В.А.

должность, ФИО

ООО УК "ЖКХ-Сервис"

наименование организации

в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) с применением ГОСТ Р 53783-2010 и ГОСТ Р 53780-2010 проведена оценка соответствия лифта регистрационный № В7NS1475 в форме периодического технического освидетельствования, установленного по адресу: г.Сочи,

ул.Бытха,8-г

Заказчик (заявитель)

ООО УК "ЖКХ- Сервис"

наименование и адрес

Описание объекта (лифта):

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Завод-изготовитель                    | <u>ООО "ОТИС - ЛИФТ"</u> |
| Тип, модель                           | <u>пассажирский Gen2</u> |
| Дата 1-го освид-я / дата обследования |                          |
| Номинальная грузоподъемность, кг      | <u>450</u>               |
| Номинальная скорость, м/с             | <u>1</u>                 |
| Число остановок                       | <u>6</u>                 |
| Высота подъема, м                     | <u>18,2</u>              |

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы \_\_\_\_\_ соблюдаются.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные  
положительные/отрицательные
- Функционирование лифта \_\_\_\_\_ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
- Устройства безопасности лифта \_\_\_\_\_ функционируют в соответствии с установленными требованиями
- Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные  
положительные/отрицательные
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные  
положительные/отрицательные



### Таблица 1

### Таблица 2

## Рекомендации

## Специалист



Ф.И.О.

Представитель владельца лифта

*Андріященко В.А.*

Ф.И.О.

*Меркурьев О.В.*

Ф.И.О.