

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(осеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«11» августа 2021г.

Комиссия в составе:

- 1)главного инженера ООО « УК Бастион» Маслова А.А.
- 2)инспектора КТИ ООО « УК Бастион» Лисюковой Н.А.
- 3) председателя совета МКД по адресу пер.Заводской дом № 4 Кравченко Н.А.
составила настоящий акт № 35 осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 4 по пер.Заводской г. Еманжелинска Челябинской области 1952г. постройки.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, ленточный в хорошем состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные, наружные капитальные стены в хорошем состоянии, внутренние капитальные стены в хорошем состоянии
3. Перегородки	Деревянные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	Деревянные, утепленные, в удовлетворительном состоянии Деревянные в удовлетворительном состоянии Отсутствуют
5. Крыша	Шиферная, скатная, в хорошем состоянии
6. Полы	Деревянные в удовлетворительном состоянии
7. Проемы: окна двери (другое)	Пластиковые в хорошем состоянии Входные металлические
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	В удовлетворительном состоянии В хорошем состоянии
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение вентиляция газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Отсутствуют
11. Межпанельныестыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устраниению неисправностей и повреждений:

в объем работ по текущему ремонту на следующий год.
МКД готов к эксплуатации в зимних условиях.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

/Маслов А.А./
/Лисюкова Н.А./
/Кравченко Н.А./

Директор ООО «УК Бастион»
должность

