

01.04.19
Действ.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «ЧОКЭ»
С.П. Пасынков
2019 г.



**АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

По адресу: Еманжелинск, Гайдара, 7

Мгновенный расход тепловой энергии	0,461 / час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	25 / 7,5 / час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «01» 04 2019 г. по «14» 04 2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день присмки	Дата	
					Поверки	Очередной поверки
1	Корат-306	00683017	Гкал / МВт / ГДж	Q= 1165,664	13.09.17	12.09.21
2	Корат-551-50	501003417	м³/т	V₁= 61097	13.09.17	12.09.21
3	Корат-551-50	50998317	м³/т	V₂= 60579	13.09.17	12.09.21
4	КТПТР-01	3697	°C	T₁= 59 T₂= 46	18.04.17	17.04.21
5	СДВ-И	222470	ч	N= 13196	31.05.17	30.05.22
6	СДВ-И	222471	МПа	P₁= 0,39 P₂= 0,35	31.05.17	30.05.22
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	Наименование	Место пломбирования	Дата
1	СБ-0002425; СБ-0002426	Тепловычислитель	01.04.19
2	399 23; 399 22	Расходомеры	01.04.19
3	399 23; 399 24	Термосопротивления	01.04.19
4	СБ-0002427; СБ-0002428	Датчики давления	01.04.19
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 01.04.19

Представитель «Потребителя» г.п. ООО «ЧК Бастин» И.И. Касвики
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 01.04.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)