

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(осеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«02» сентября 2021г.

Комиссия в составе:

1) главного инженера ООО «УК Бастион» Маслова А.А.

2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Лисюковой Н.А.

3) председателя совета МКД по адресу ул. Чайковского дом № 7 Альшева А.В.

составила настоящий акт № 88 осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 7 по ул. Чайковского г. Еманжелинска Челябинской области 1956г. постройки.


В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:


Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, ленточный в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные, наружные капитальные стены в удовлетворительном состоянии, внутренние капитальные стены в удовлетворительном состоянии
3. Перегородки	Деревянные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Деревянные, утепленные, в удовлетворительном состоянии Деревянные в удовлетворительном состоянии
5. Крыша	Шиферная, скатная, в удовлетворительном состоянии
6. Полы	Деревянные в удовлетворительном состоянии
7. Проемы: окна двери (другое)	Деревянные, стекла цельные, в удовлетворительном состоянии Входные металлические
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электропитание холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение вентиляция газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Отсутствуют
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устранению неисправностей и повреждений:

в объем работ по текущему ремонту на следующий год.
МКД готов к эксплуатации в зимних условиях.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:


 /Маслов А.А./

 /Лисюкова Н.А./

 /Альшев А.В./

Директор ООО «УК Бастион»

должность


подпись



А. С. Журавлев

Ф.И.О.