АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск «05» мая 2023 г.

Комиссия в составе:

1) главного инженера Маслова А.А.,

2) инспектора КТИ Лисюковой Н.А.,

3)директора ООО « УЮТ» Худяковой Т.Н.

4) председателя совета МКД по адресу ул. Советская 1б Асымареева Р.З.

составила настоящий акт №71 осмотра технического состояния общего имущества

многоквартирного дома № 1б по ул. Советская год постройки 1959 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	**Техническое состояние элементов общего имущества МКД**
1. Фундамент	Сборные бетонные блоки, состояние удовлетворительное
2. Наружные и внутренние	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное

капитальные стены	внутренние капитальные стены, состояние хорошее
3. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Ж/б плиты, утепление перекрытий не требуется, состояние хорошее Ж/б плиты, состояние хорошее Ж/б плиты, состояние хорошее
4. Крыша	Мягкая, состояние удовлетворительное
5. Полы	Ж/б, состояние удовлетворительное
6. Проемы: окна двери (другое)	Деревянные, состояние удовлетворительное Входные металлические
7. Отделка наружная (другое)	Кирпич, состояние удовлетворительное
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	Засор вент.каналов в кухне кв. № 5,29,31,в с/у кв. 5,№ 31
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	

электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии
10. Крыльца	Состояние удовлетворительное
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: требуются прочистка вент. каналов в кухне кв. № 5, 29,31,в с/у кв. № 5, 31,требуется капитальный ремонт кровли, фундамента (цоколя), фундамента (отмостки)

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:
_____/Маслов А.А./
_____/Лисюкова Н.А./
_____/Худякова Т.Н./
_____/Асымареев Р.З./

Генеральный директор ООО «УК Бастион» _____ А.С.Журавлев
должность подпись Ф.И.О.

«05» мая 2023 г. М.П.