

23.03.19  
Григорьев

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер АО «ЧОКЭ»  
И.Н. Пасынков  
2019 г.



АКТ  
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Емешкелиск, Герцена, 2

Мгновенный расход тепловой энергии	0,145	ккал/час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	19,8 / 20,1	т/час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «29» 03 2019 г. по «05» 11 2020 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Проверки	Очередной проверки
1	ТБ-7	16-037859	Гкал / МВт / ГДж	Q = 1562,9709	27.10.17	26.10.21
2	Питерфлоу РС	090689	м³ / т	V <sub>1</sub> = 185508	06.11.16	05.11.20
3	Питерфлоу РС	090710	м³ / т	V <sub>2</sub> = 188440	06.11.16	05.11.20
4	КТПР-01	3002	°C	T <sub>1</sub> = 58 T <sub>2</sub> = 50	22.03.17	21.03.21
5			ч	N = 9231		
6			МПа	P <sub>1</sub> = 7 P <sub>2</sub> = 7		
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	№ Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	357 31001071 ; 31001070	Тепловычислитель	29.03.19
2	39935 ; 39936	Расходомеры	29.03.19
3	39958 ; 39934	Термосопротивления	29.03.19
4			
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.  
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата 29.03.19

Представитель «Потребителя» И.И. Басманов  
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата 29.03.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку слагаемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_