05.04.19

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «ЧОКЭ»
С.Н. Пасынков
«_____» _____ 2019 г.

АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманжелинск, Титова, 10

Мгновенный расход тепловой энергии	0,17 Гкал/час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	15,5 (15,5) т /час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии**

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «28» 03 2019г. по «06» 12 2021г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Поверки	Очередной поверки
1	ТВ-7	17-051480	Гкал / ~~МВт~~ / ~~ГДж~~	Q= 853,914	07.12.17	06.12.21
2	Питерфлоу РС65	130940	~~м³~~ / т	V_1= 99540	18.04.18	17.04.22
3	Питерфлоу РС65	130935	~~м³~~ / т	V_2= 96488	18.04.18	17.04.22
4	КТПТР-01	2241	°C	T_1= 60 T_2=50	03.05.18	03.05.22
5	СДВ-И	524587	ч	H= 4012	30.06.18	29.06.23
6	СДП-И	524588	~~МПа~~ кгс/см²	P_1=2,7 P_2=2,4	30.06.18	29.06.23
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	СБ-0000128 СБ-0000127	Тепловычислитель	28.03.19
2	93788 93789	Расходомеры	28.03.19
3	93745 93778	Термосопротивления	28.03.19
4	СБ-0000127 СБ-0000128	датчики давления	28.03.19
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись_____ дата 28.03.19

Представитель «Потребителя» гл. инж. ООО УК Бистрой М.Я. Каменщик
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись_____ дата 28.03.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

_____
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись_____ дата_____