## сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома (весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

22 anpens

2021 г.

## Комиссия в составе:

- 1) начальника КТИ ООО «УК Бастион» Н.Ю. Салагаевой,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,
- 3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул. Ленина д. 25

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 25 по ул. Ленина г. Еманжелинск.

## Общие сведения по строению

Год постройки 1959

Материал стен кирпичные

Число этажей 3 Количество подъездов 3

Наличие подвала или полуподвала подвал

Общая площадь помещений 1507,3 м2

В том числе:

Жилая 1225,2 м2

Количество квартир: 36

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутово ленточный в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные	Стены выполнены из кирпича состояние
стены	удовлетворительное
3. Перегородки	Деревянные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия:	
Чердачные	ж/бетонные, состояние удовлетворительное
***	,утепление перекрытия не требуется.
междуэтажные	ж/ бетонные, состояние удовлетворительное.
подвальные	ж/бетонные, состояние удовлетворительное.
(другое)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5. Крыша	Волнистые, асбестоцементные листы, состояние удовлетворительное, конёк в удовлетворительном состоянии, требуется частичный ремонт слуховых окон.
6. Водоотводящие устройство	Состояние удовлетворительное
7. Полы	Состояние удовлетворительное
8. Проемы:	
Окна	Состояние удовлетворительное
двери	Входные металлические
(другое)	
9. Отделка	
внутренняя	Состояние удовлетворительное
наружная	
(другое)	
10.Крыльца	отсутствуют

11.Козырьки •	Состояние удовлетворительное
12.Приямки	Отсутствуют
13. Отмостка	Состояние удовлетворительное
14.Освещение пред подъездное	Состояние хорошее
15. Механическое, электрическое,	
санитарно-техническое и иное	
оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	отсутствует
лифт	отсутствует
вентиляция	прочистка вентиляции в кв. жалоб нет
16. Внутридомовые инженерные	
коммуникации и оборудование для	
предоставления коммунальных услуг:	
электроснабжение	Хорошее
холодное водоснабжение	Хорошее
водоотведение	Хорошее
газоснабжени <del>е</del>	Хорошее
отопление (от внешних	хорошее
котельных)	
17. Малые архитектурные формы	Покраска малых архитектурных форм

Выводы и рекомендации комиссии: закрыть слуховые окна, частичная теплоизоляция труб 8п.м.

подпись

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

Салагаева Н,Ю.

маслов А.А..

подпись

подпись

подпись

подпись

ф.и.о.

Худякова Т.Н.

ф.и.о.

Директор должность

22 arpens

1130913

2021 г.

Журавлёв А.С.

БАСТИОН»