


05.03.19
Подпись

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер АО «ЧОКЭ»
 П. Пасынков
 2019 г.



АКТ
 ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманжелинск, Мамрочева, 3

Мгновенный расход тепловой энергии		0,1369	ккал / час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе		13,69 (13,692)	т / час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «28» 03 2019 г. по «25» 06 2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Проверки	Очередной проверки
1	ТВ-7	16-037987	Гкал/МВт/ГДж	Q=1717,3906	26.06.17	25.06.21
2	Ритерфлюс РС50	111808	м³/т	V ₁ =252824	18.08.17	17.08.21
3	Ритерфлюс РС50	111837	м³/т	V ₂ =251776	19.08.17	18.08.21
4	КТПГР-01	10876	°C	T ₁ =63 T ₂ =54	31.08.17	30.08.21
5			ч	H=13053		
6			МПа	P₁=6,11 P₂=6,11		
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	№ Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	0000147 0012	Тепловычислитель	28.03.19
2	93771; 93773	Расходомеры	28.03.19
3	93756; 93774	Термосопротивления	28.03.19
4			
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.
 (ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 28.03.19

Представитель «Потребителя» г.п. с.п.т. ООО ЧК Басмачи И.В. Карманова
 (ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 28.03.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата _____