

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт - Сервис»

354002, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Яна Фабрициуса, д. 2/9а
тел/факс 8 (8622) 96-42-08

ИНН 2319050539
БИК 040396717
р/с 407 028 108 000 000 046 27
к/с 301 018 104 000 000 007 17
в ЗАО Банк ЗЕНИТ в г.Сочи, г. Сочи

АКТ № 014/17

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

« 05 » декабря 2017г.

Договор № 8/14 от 10.11.2017

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Директор ООО «ЖКХ-Сервис»
должность, наименование организации

Андрющенко Натальи Вячеславовны

Ф.И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) ООО «Эксперт-Сервис»: начальник участка Сеферян Х.М.,
должность (ти), Ф.И.О.

техник Моисеев М.С.

провела ПЕРИОДИЧЕСКУЮ проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

ДЫМОВЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ каналов в помещениях: 1 - 44

(вентиляционных, дымовых)

многоквартирного 7-ми этажного многоквартирного жилого дома, эксплуатируемый
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: г. Сочи, ул.Бытха, д.8-Д

цель проверки: Пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых котлов и газовых плит.

пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

дом оборудован газовыми водонагревательными котлами и газовыми плитами

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовков
1.	Дымовые,	металл	0,0123	оборудование	очищен, засоры	тяга нормальная /	хорошее
2.	Вентиляционные	металл	0,0123	помещения	отсутствуют	соответствует	хорошее

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии, имеют не более 3-х поворотов. Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров. Дымовые трубы и выходы вент каналов находятся вне зоны ветрового подпора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ДЫМОВЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

№№ 1 - 44

перечислить помещения

многоквартирного дома №8-Д по ул.Бытха, города Сочи

наименование объекта

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

Вентиляционные каналы в 90% помещений кухонь подключены к системам механической вентиляции и вытяжным «зонтом» над плитой. Забор отработанного воздуха на высоте до 10см от потолка в большинстве квартир отсутствует, что нарушает естественную вентиляцию помещений. Количество удаляемого воздуха в помещениях санузлов в квартирах 15, 21, 29, 34, а также в помещениях кухонь квартир 15, 23, 29 не соответствуют нормативным требованиям.

Замеры производились при температуре наружного воздуха +8 град.С, внутри квартир +27град.С. Измерения производились термоанемометром testo 405-V1 зав.№41524968/510, дата поверки 02.08.2017г.

Срок действия акта: с 05.12.2017г. по 05.03.2018г.

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:



[Signature]
подпись

Андриященко Н.В.
Ф.И.О.

05.12.2017г.
дата

Представитель (ли) ООО «Эксперт-Сервис»:



подпись

[Signature]
[Signature]

Сеферян Х.М.

подпись

Моисеев М.С.