

25.04.19  
подпись

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер АО «ЧОКЭ»  
С.В. Пасынков  
2019 г.



АКТ

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманьелинск, Герцена, 16 А

Мгновенный расход тепловой энергии	0,088	т/час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	9,0 (9,2)	т/час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «25» 03 2019 г. по «15» 02 2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Проверки	Очередной проверки
1	973-7	16-033596	Гкал/МВт/ГДж	Q=958,9411	10.04.17	09.04.21
2	Питерфлоу РС50	083442	м³/т	V <sub>1</sub> =92293	15.09.17	14.09.21
3	Питерфлоу РС50	099026	м³/т	V <sub>2</sub> =105563	14.03.17	13.03.21
4	КТНТР-01	1753	°C	T <sub>1</sub> =60 T <sub>2</sub> =50	20.02.17	19.02.21
5			ч	H=12693		
6			МПа	P <sub>1</sub> =Z P <sub>2</sub> =Z		
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	№ Пломбы	Место пломбирования	Дата
1		Тепловычислитель	29.03.19
2	39915; 39916	Расходомеры	29.03.19
3	39965; 39917	Термосопротивления	29.03.19
4			
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Красильников В.И.  
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата 29.03.19.

Представитель «Потребителя» Иванов И.И.  
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата 29.03.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_