АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск «05» мая 2023 г.

Комиссия в составе:

1) главного инженера ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,

2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» К.Ю.Ефремовой,

3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,

4) председателя совета МКД по адресу: ул.Титова д. 21

составила настоящий акт №57 весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 21 по ул. Титова, год постройки 1988

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	**Техническое состояние элементов общего имущества МКД**
1. Фундамент	ж/бетонные блоки состояние хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	стены крупно – панельные состояние хорошее
3. Перекрытия: чердачные	ж/бетонные плиты, состояние хорошее утепление перекрытия не требуется

междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонные плиты, состояние хорошее ж/бетонные плиты, состояние удовлетворительное
4. Крыша	мягкая кровля состояние хорошее
5. Полы	состояние хорошее
6. Проемы: окна двери (другое)	 деревянные, состояние хорошее металлические
7. Отделка наружная (другое)	 состояние хорошее
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	 требуется прочистка вент.каналов кв.17,21
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	 состояние хорошее состояние хорошее состояние хорошее состояние хорошее состояние хорошее состояние хорошее
10. Крыльца	состояние хорошее
11. Межпанельные стыки	состояние хорошее

Выводы и рекомендации комиссии: требуется прочистка вент.каналов кв.17,21

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____/Маслов А.А./

_____/Ефремова К.Ю./

_____/Худякова Т.Н./

_____/_____/

Генеральный директор
ООО «УК Бастион»
должность

подпись

Журавлев А.С.
Ф.И.О.

М.П.

«05» мая 2023 г.