

05.04.19
Ppp

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «ЧОКЭ»
С.Н. Пасынков
2019 г.



АКТ

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманчелинск, Геруева, 12

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Мгновенный расход тепловой энергии | 0,037 | Гкал /час |
| Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе | 4,6 (4,7) | м ³ /час |

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «01» 04 2019 г. по «11» 07 2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

| № | Наименование и тип средства измерений | Заводской номер | Единица измерения | Показания интеграторов прибора на день приемки | Дата | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------|--------------------|
| | | | | | Проверки | Очередной проверки |
| 1 | Эльбс -01 | 93823113 | Гкал /МВт/ГДж | Q= 436,237 | 18.07.17 | 17.07.21 |
| 2 | Карат-РС-50 | 884013 | м ³ /ч | V ₁ = 37449 | 02.08.17 | 01.08.21 |
| 3 | Карат-РС-50 | 784013 | м ³ /ч | V ₂ = 37964 | 02.08.17 | 01.08.21 |
| 4 | КСПТР-01 | 14477 | °C | T ₁ =59 T ₂ =51 | 12.07.17 | 11.07.21 |
| 5 | ПА100 | 4257313101602684 | ч | H= 9861 | | |
| 6 | ПА100 | 42573131016026279 | МПа | P ₁ = 2 P ₂ = 2 | | |
| 7 | | | | | | |

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

| № | Оборудование | Место пломбирования | Дата |
|---|--|---------------------|----------|
| 1 | СБ-0002432, СБ-0002435 | Тепловычислитель | 01.04.19 |
| 2 | СБ-0002433, СБ-0002434, СБ-0002436, СБ-0002437 | Расходомеры | 01.04.19 |
| 3 | 39950, 39941 | Термосопротивления | 01.04.19 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябoblкоммунэнерго» Корюков А.С. (ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 01.04.19

Представитель «Потребителя» г.п.п. ООО ЧК «Бастимор» И.И.И. И.И.И. (ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 01.04.2019.

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата _____