



**КонсультантПлюс**

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10  
"Об утверждении СанПиН 2.1.4.2580-10"  
(вместе с "СанПиН 2.1.4.2580-10. Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2010 N 16679)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 12.02.2021

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2010 г. N 16679

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 25 февраля 2010 г. N 10**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.4.2580-10**

В соответствии с Федеральным **законом** от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и **Постановлением** Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить **СанПиН 2.1.4.2580-10** "Изменения N 2 к **СанПиН 2.1.4.1074-01** <\*> "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (приложение).

-----  
<\*> Зарегистрированы Минюстом России 31.10.2001, регистрационный номер 3011, с изменениями, зарегистрированными Минюстом России 05.05.2009, регистрационный номер 13891.

2. Ввести в действие указанные **санитарные правила** с 1 мая 2010 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены  
Постановлением  
Главного государственного  
санитарного врача

Российской Федерации  
от 25.02.2010 N 10

## ИЗМЕНЕНИЯ N 2 К САНПИН 2.1.4.1074-01

### ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

#### Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2580-10

Внести следующие изменения в [СанПиН 2.1.4.1074-01](#):

1. [Пункт 3.6 главы III](#) "Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды" изложить в новой редакции:

"3.6. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 5.

Таблица 5

Показатели	Единицы измерения	Показатели радиационной безопасности
Суммарные показатели 1)		
Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,2
Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	1,0
Радионуклиды 2)		
<sup>222</sup> Радон ( Rn) 3)	Бк/кг	60
SUM радионуклидов 3)	единицы	<= 1,0

Примечания:

1) При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

2) Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

3) При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие  $SUM(A_i / УВ_i) \leq 1$ , где  $A_i$  - удельная активность  $i$ -го радионуклида в воде;  $УВ_i$  - соответствующий уровень вмешательства  $i$  согласно [приложению 2а](#) к СанПиН 2.6.1.2523-09 <\*> "Нормы радиационной

---

безопасности (НРВ-99/2009)". При невыполнении условия оценка воды  
проводится в соответствии с санитарным законодательством".

<\*> Зарегистрированы Минюстом России 14.08.2009, регистрационный номер 14534.

2. **Пункт 3.6.1 главы III** "Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды"  
исключить.

---