

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель теплоснабжающей
организации

_____ " _____ 20 _____ г.

А К Т
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО "УК Комфорт" по адресу: многоквартирный жилой дом по ул. Фрунзе, 33 в г. Еманжиинске и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствие "Техническим условиям коммерческого учета тепловой энергии" (указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (~~не допускается~~) в эксплуатацию после периодической поверки с "01" января 2017 г. по "24" ноября 2020 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

№	Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	Вычислитель Эльф-01	43663312	24.11.2016г.	Q (Гкал)	опломбирован
2	Преобразователь расхода ПРЭМ-80	478066	25.11.2016г.	Подача (м.куб)	опломбирован
3	Преобразователь расхода ПРЭМ-80	477248	25.11.2016г.	Обратка (м.куб)	опломбирован
4	Термопреобразователь КТСПТВХ-В	12.01696	24.11.2016г.	Время наработ.(ч)	опломбированы

Представитель теплоснабжающей организации инженер Т.В.Д. ООО "Уралсервис"
(должность предприятия, номер телефона)

Подпись: Изаф. Заспихина И.Н.
(фамилия, расшифровка.)

Ответственный представитель потребителя инженер ООО "УК Комфорт"
(должность предприятия, номер телефона)

Подпись: Ильинский И.И.
(фамилия, расшифровка.)

Представитель многоквартирного жилого дома

Подпись: Семанов О.И.
(фамилия, номер телефона)
(фамилия, расшифровка.)