


01.04.19

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер АО «ЧЭКЭ»  
С.П. Пасынков  
2019 г.



АКТ  
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманжелинск, Чукалова, 14

Мгновенный расход тепловой энергии	
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	9,4 (9,5) / час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «01» 04 2019 г. по «17» 04 2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Проверки	Очередной проверки
1	Карат-306	21501817	Гкал/МВт/ГДж	Q=1267,674	12.07.17	11.07.21
2	Карат-551-50	50992417	л/т	V <sub>1</sub> =79986	13.09.17	12.09.21
3	Карат-551-50	501002417	л/т	V <sub>2</sub> =80003	13.09.17	12.09.21
4	КТПР-01	5030	°C	T <sub>1</sub> =59 T <sub>2</sub> =47	18.04.17	17.04.21
5	СДВ-И	222519	ч	N=13361	30.05.17	30.05.22
6	СДВ-И	222518	МПа	P <sub>1</sub> =0,35 P <sub>2</sub> =0,32	31.05.17	30.05.22
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	№ пломбы	Место пломбирования	Дата
1	С6-0002429 С6-0002436	Тепловычислитель	01.04.19
2	39952; 39926	Расходомеры	01.04.19
3	39949; 39953	Термосопротивления	01.04.19
4	С6-0002434 С6-0002433	Датчики давления	01.04.19
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челяблкоммунэнерго» Козлов А.С.  
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата 01.04.19

Представитель «Потребителя» г.н. Басинский И.И. Каневский  
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата 01.04.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_