

**АКТ**  
**сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**  
**(осеннего осмотра)**

г. Еманжелинск

« 14 » сентября 2022 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера Маслова А.А.,
- 2) инспектора КТИ Лисюковой Н.А.,
- 3) директора ООО «УЮТ» Худяковой Т.Н.
- 4) председателя совета МКД по адресу ул. Герцена 11 а

составила настоящий акт № 23 осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 11а по ул. Герцена год постройки 1991 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:




<b>Наименование конструктивных элементов</b>	<b>Техническое состояние элементов общего имущества МКД</b>
1. Фундамент	Бутовый, ленточный, состояние хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное внутренние капитальные стены, состояние удовлетворительное

3. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Ж/б плиты, утепление перекрытий не требуется, в хорошем состоянии Ж/б, в хорошем состоянии Ж/б в хорошем состоянии
4. Крыша	Шиферная, скатная, состояние удовлетворительное
5. Полы	Ж/б, состояние удовлетворительное
6. Проемы: окна двери (другое)	Пластиковые, состояние хорошее(капитальный ремонт) Входные металлические
7. Отделка наружная (другое)	Состояние хорошее. Капитальный ремонт цоколя.
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	В хорошем состоянии
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное	В хорошем состоянии В хорошем состоянии


водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Состояние хорошее(капитальный ремонт)
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: требуется косметический ремонт подъезда, требуется капитальный ремонт предподъездной площадки, цоколя, отмостки, окон в подъездах

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 /Маслов А.А./  
 /Лисюкова Н.А./  
 /Худякова Т.Н./

Директор ООО «УК Бастион»  
 должность



А.С.Журавлев  
 Ф.И.О.

« 14 » сентября 2022 г.

