



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул. Алеутская, 45-а, г. Владивосток, 690091, телефон/факс: (4232) 43-26-40, 40-00-57, e-mail: gjj\_pk@primorsky.ru  
ОКПО 91796269, ИНН 2540171519, КПП 254001001, ОГРН 1112540003982

51-07-11/248

(регистрационный номер адм. дела)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

от «08» декабря 2014 г.

г. Уссурийск  
ул. Некрасова, д.66, каб. 218

Заместитель руководителя инспекции – начальник Уссурийского территориального отдела государственной жилищной инспекции Приморского края А.С. Стеркин, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 51-07-11/248 в отношении начальника ПТО ООО "Гранат-1" Герасименко Анжелики Викторовны

(наименование лица)

по ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

ПРИ УЧАСТИИ ЛИЦ:

начальника ПТО ООО "Гранат-1" Герасименко Анжелики Викторовны,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения 29 октября 2014 года в 17 часов 00 минут Управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Приморского края внеплановой выездной проверки соблюдения жилищного законодательства в деятельности ООО «Гранат-1», осуществляющего управление многоквартирного дома № 99 по ул. Пролетарская в г. Уссурийске на основании договора управления многоквартирного дома от 01 сентября 2008 года г, по результатам которой установлено следующее.

Подвальное помещение закрыто, но ключей у организации по содержанию жилищного фонда ООО «Гранат-1» нет. В подвальном помещении устроены хозяйственные склады с запорными элементами, которые затрудняют доступ к инженерным коммуникациям (трубопроводу центрального отопления). Хозяйственные склады без запорных элементов завалены горючими материалами и мусором. В проходах между хозяйственными складами расположены лакокрасочные материалы. Имеется сырость.

Нижняя разводка трубопровода центрального отопления в подвальном помещении подвержена глубокой коррозии.

Между третьим и четвертым подъездом сетка технического подполья повреждена.

