


28.03.19
200

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «ЧОКЭ»
В. Пасынков
2019 г.



АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Емчижелинск, Титова, 6

Мгновенный расход тепловой энергии		0,8	кВт / час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе		15,15 (15,0)	Т / час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 28.03.2019 г. по 06.06.2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Проверки	Очередной проверки
1	УЗ-7	16-042197	Гкал/МВт/ГДж	Q=1010,2451	27.07.17	26.07.21
2	Литеролоу PC65	101229	м³/т	V ₁ =187639	12.06.17	11.06.21
3	Литеролоу PC65	103461	м³/т	V ₂ =187375	09.06.17	08.06.21
4	КХПТР-01	6368	°C	T ₁ =63 T ₂ =50	26.06.17	25.06.21
5			ч	H=5760		
6			МПа	P ₁ =Z P ₂ =Z		
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	СБ-0000125 СБ-0000126	Тепловычислитель	28.03.19
2	93798; 93799	Расходомеры	28.03.19
3	93800; 93797	Термосопротивления	28.03.19
4			
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.Е.
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 28.03.19

Представитель «Потребителя» М.М. Баерман
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 28.03.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата _____