

**АКТ**  
**сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**  
**(весеннего осмотра)**

г. Еманжелинск

«29» апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера Маслова А.А.,
- 2) инспектора КТИ Лисюковой Н.А.,
- 3) директора ООО «УЮТ» Худяковой Т.Н.
- 4) председателя совета МКД по адресу ул.Северная 46 Постниковой Л.Ю.

составила настоящий акт № 7 осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 46 по ул. Северная год постройки 1988 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, состояние хорошее
2. Наружные и внутренние	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное

капитальные стены	внутренние капитальные стены, состояние хорошее
3. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Ж/б плиты, утепление перекрытий не требуется, состояние хорошее Ж/б плиты, состояние хорошее Ж/б плиты, состояние хорошее
4. Крыша	Мягкая, капитальный ремонт
5. Полы	Ж/б, состояние хорошее
6. Проемы: окна двери (другое)	Деревянные, состояние хорошее Входные металлические
7. Отделка наружная (другое)	Панели, состояние удовлетворительное
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	Засор вент.каналов в кухне кв. № 3,в с/у кв. № 3,8,32
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	

электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Состояние хорошее
11. Межпанельные стыки	Состояние удовлетворительное

Выводы и рекомендации комиссии: требуются прочистка вент.каналов в кухне кв. № 11, в с/у кв. № 11,49,61,87,86,требуется капитальный ремонт инженерного оборудования в подвальном помещении

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

\_\_\_\_\_/Маслов А.А./  
\_\_\_\_\_/Лисюкова Н.А./  
\_\_\_\_\_/Худякова Т.Н./  
\_\_\_\_\_/Постникова Л.Ю./

Директор ООО «УК Бастион»  
\_\_\_\_\_  
должность



А.С.Журавлев  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.