

25.03.19  
Подпись

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер АО «ЧОКЭ»  
П. Пасынков  
2019 г.



АКТ  
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманьелинск, Бажובה, 4

Мгновенный расход тепловой энергии	0,16	кВт/час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	30	т/час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует ПКУТЭ  
(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 29 03 2019 г. по 05 08 2022 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
						поверки	Очередной поверки
1	ТБ-7	18-061636	В т/ч	кВт / кВт	Q=820,48 кВт	10.09.18	09.09.22
2	Карт-551-40	40217618	защита	м³ / т	V <sub>1</sub> =10720	20.09.18	19.09.22
3	Карт-551-40	40198318	защита	м³ / т	V <sub>2</sub> =10218	20.09.18	19.09.22
4	КТПТР-01	6118		°C	T <sub>1</sub> =59 T <sub>2</sub> =46	06.08.18	05.08.22
5	СДВ-4	540100		ч	H=3532	01.09.18	01.09.23
6	СДВ-4	540101		МПа	P <sub>1</sub> =0,35 P <sub>2</sub> =0,34	01.09.18	01.09.23
7							

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	№ Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	35*31001073; 31001072	Вычислитель	29.03.19
2	39954; 39957	Расходомеры	
3	39955; 39956	Термосопротивления	
4	35*31001074; 31001075	Дат. давления	

Начальник участка АО «Челябоблкоммунэнерго» Лоскутов В.И. Качалович ч.п.  
(ФИО, должность уполномоченного лица)  
подпись Василий дата 29.03.2019

Представитель «Потребителя» г.м.и.о.о. Ч.К. Бистром И.И. Калыкичи  
(ФИО, должность уполномоченного лица)  
подпись И дата 29.03.2019

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.  
(ФИО, должность уполномоченного лица)  
подпись А.С. дата 29.03.19