АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск « 17 » апреля 2023 г.

Комиссия в составе:

1) главного инженера Маслова А.А.,

2) инспектора КТИ Лисюковой Н.А.,

3)директора ООО « УЮТ» Худяковой Т.Н.

4) председателя совета МКД по адресу ул.Северная 46 Постниковой Л.Ю.

составила настоящий акт № 76 осмотра технического состояния общего имущества

многоквартирного дома № 46 по ул. Северная год постройки 1988 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	**Техническое состояние элементов общего имущества МКД**
1. Фундамент	Бутовый, состояние хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное внутренние капитальные стены, состояние хорошее

водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Состояние хорошее
11. Межпанельные стыки	Состояние удовлетворительное

Выводы и рекомендации комиссии: требуются прочистка вент. каналов в кухне кв. № 11, в с/у кв. № 11,49,61,87,86,требуется восстановление теплоизоляции в подвальном помещении, замена вентилей на системе отопления

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____/Маслов А.А./

_____/Лисюкова Н.А./

_____/Худякова Т.Н./

_____/Постникова Л.Ю./

Генеральный директор ООО «УК Бастион» _____ _____ А.С.Журавлев

должность Подпись Ф.И.О.

« 17 » апреля 2023 г. М.П.

БИБЛИОТЕКА