

**АКТ**  
**сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**  
**(осеннего осмотра)**

г. Еманжелинск «22» сентября 2023 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» К.Ю.Ефремовой,
- 3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул.Энгельса д. 9

составила настоящий акт №71 осеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 9 по ул. Энгельса, год постройки 1962


В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

<b>Наименование конструктивных элементов</b>	<b>Техническое состояние элементов общего имущества МКД</b>
1. Фундамент	бетонный ленточный состояние удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены	стены выполнены из кирпича состояние удовлетворительное
3. Перекрытия: чердачные	ж/бетонные плиты, состояние удовлетворительное утепление перекрытия не требуется

междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонные плиты, состояние удовлетворительное ж/бетонные плиты, состояние удовлетворительное
4. Крыша	волнистые, асбестоцементные листы – капитальный ремонт крыши
5. Полы	состояние удовлетворительное
6. Проемы: окна двери (другое)	деревянные, состояние удовлетворительное входные металлические
7. Отделка наружная (другое)	состояние удовлетворительное
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	требуется прочистка вент.каналов кв. 15 кухня, с/у, кв. 17 с/у, кв.21 кухня, с/у, кв. 29 с/у
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	хорошее состояние хорошее состояние отсутствует хорошее состояние хорошее состояние хорошее состояние
10. Крыльца	отсутствуют
11. Межпанельные стыки	отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: МКД готов к эксплуатации в зимних условиях 2023-2024г.  
требуется прочистка вент.каналов кв.15 кухня, с/у, кв. 17 с/у, кв.21 кухня, с/у, кв. 29 с/у

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 /Маслов А.А./

 Ефремова К.Ю./

 /Худякова Т.Н./

Генеральный директор  
ООО «УК Бастион»  
должность

Журавлев А.С.

Ф.И.О.

М.П.



«22» сентября 2023 г.

