

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-238/15

о назначении административного наказания

« 19 » 03 2015 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **С-238/15** об административном правонарушении, предусмотренном статьей **ст. 9.1** Кодекса **города Москвы** об административных правонарушениях в отношении **генерального директора ООО « Ремонтно-строительное управление № 2 САО » Пыркина Павла Александровича**

У С Т А Н О В И Л:

27.02.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Артемова М.А. произвела проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее: генеральный директор ООО «Ремонтно-строительное управление № 2 САО» Пыркин Павел Александрович в нарушение своих должностных обязанностей не обеспечил соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилого дома по адресу: Онежская ул., д.42/36. В результате нарушены требования нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:

п. 3.10, п. 3.5 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов" (утв. распоряжением Правительства Москвы от 12.06.1998 N 640-РП)

п. 2.1 ЖНМ-96-01/5 "Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий" (утв. постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465)

а именно:

- по адресу Онежская ул., д.42/36:

Неисправность конструкций полов в подвале до 1,5 кв.м (разрушение цементной стяжки).

Неисправность освещения в подвале (не горит одна лампочка).

Негерметичность труб системы канализации в подвальном помещении (капельная течь одно место).

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

