АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес:Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Мира 8
по состоянию:

весенний осмотр на " 02"апреля2018 года

осенний осмотр на«14» сентября 2018 года

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

начальника КТИ :Салагаевой Н.Ю.

инспектора КТИ :Лисюковой Н.А.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп.директора ООО :Солонович Р.В.
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
председателя МКД :

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1952г.
Срок службы здания	66 лет
Материал стен	кирпичные
Вид и тип фундамента	бутовый, ленточный
Вид и тип кровли	скатная ,шиферная
Число этажей	2
Количество подъездов	2
Количество квартир	12
Общая площадь дома	772,7м2
Общая площадь жилых помещений	772,7 м2
Наличие подвала (технического подполья)	нет
Наличие чердака (технического чердака)	да
Общий физический износ многоквартирного дома	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	15.05.2018г.	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018г.	кв.№11,12-засор вентиляционного каналов	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «Бастион» Н.Ю. Салагаева

Инспектор КТИ ООО «Бастион» Н.А. Лисюкова

Исп. директор ООО Уют» Р.В. Солонович

Представители МКД

3. Результаты осмотра(Мира 8)

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выше отметки чердачного перекрытия**							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	642,16	скатная ,шиферная	хорошее			
	желоба	пог.м.						
	защитные ограждения	пог.м.						
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	179,8	деревянная	хорошее			
	мауэрлат	пог.м.	119,36	деревянный	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	2	дерево,железо	хорошее			
	чердачные продухи	кв.м.						
	слуховые окна	кв.м.	2	дерево,шифер	хорошее			
	наружный водосток	пог.м.						
2								
	Фундаменты			бутовый ленточный	хорошее			
	цоколь	кв.м.	110,56	цементная окраска	хорошее			
	отмостка	кв.м.	88,45	бетон	хорошее			
	крыльца	шт.	нет					
	Фасад	кв.м.	773,9	штукатурка, окрашенный	хорошее			
	плиты балконов и	шт.						

	лоджий							
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.						
	подъездные козырьки	шт.	2	профнастил	хорошее			
	дверные заполнения	шт.	2	металлические	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	2	пластиковые	хорошее			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	нет	пластик	удовлетвор.	установить 1, 2 подъезды		
3	**Внутренние конструкции и оборудование**							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	557,8	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные	кв.м.	557,8	деревянные	удовлетвор.			
	чердачные	кв.м.	567,8	деревянные	удовлетвор.			
	Внутренние стены	кв.м.	537,3	кирпичные деревянные	хорошее			
	Лестницы	кв.м.(кол.)	4	деревянные	удовлетвор.			
	Тамбурные двери	шт.	2	деревянные	удовлетвор.			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	10,4	стекло	хорошее			
	Внутренний водосток	пог.м.	нет					
4	**Центральное отопление**							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	2	металл	хорошее			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1424,6	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	756,8	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металл	удовлетвор.	ревизия и ремонт		
	прочая запорная арматура	шт.	90	металл	удовлетвор.	ревизия и ремонт		

	тепловые пункты	шт.	нет					
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	274,72	пенополиуретан, стекловата	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	нет					
5	**Горячее водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						
6	**Холодное водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	316,4	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	103,2	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металл	удовлетвор.	ревизия и ремонт		
	прочая запорная арматура	шт.	12	металл	удовлетвор.	ревизия и ремонт		
	общедомовые приборы учета	шт.						
7	**Система водоотведения (канализация)**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	619,8	пластик, чугун	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	92,4	пластик, чугун	хорошее			Кв.3 ремонт перекрытия после замены канализации 0,22м3 02.2018г.

	ливневая канализация	пог.м.						
8	**Электрооборудование**							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	2	металл	хорошее			
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	5	стекло,пластик	хорошее			Монтаж пред подъездного освещения 1 шт. 11.2018г.
	выключатели	шт.	5	пластик	хорошее			
	розетки	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						