

04.19
Резинов



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «ЧОКЭ»
С.И. Пасынков
2019 г.

АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманжельск, Чайковского, 20А МКД

Мгновенный расход тепловой энергии	0,132	Гкал / час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	7,7 (7,6)	м ³ / час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «28» 03 2019г. по «02» 09 2020г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Проверки	Очередной проверки
1	Эльф-04п	23934115	Гкал / кВт / Дж	Q = 1382,557	03.09.16	02.09.20
2	Карат-551-65	65265916	м ³ / ч	V ₁ = 202148	25.10.16	24.10.20
3	Карат-551-65	65203016	м ³ / ч	V ₂ = 202133	25.10.16	24.10.20
4	КТПТН-01	16245	°C	T ₁ = 62 T ₂ = 44	21.11.16	20.11.20
5	СДВ-И	76812	ч	H = 9442,11	07.11.16	06.11.21
6	СДВ-И	76813	МПа	P ₁ = 0,3 P ₂ = 0,2	07.11.16	06.11.21
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	СБ-0001466 06-9001466	Тепловычислитель	28.03.19
2	93790; 93786	Расходомеры	28.03.19
3	93785; 93787	Термосопротивления	28.03.19
4	СБ-0002462 СБ-0002461	Датчики давления	28.03.19
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 28.03.19

Представитель «Потребителя» Басманов М.М. Каленчук
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата 28.03.2019

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата _____