

6.04.19
Регистратор



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «ЧОКЭ»

С. П. Пасынков

2019 г.

АКТ

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

По адресу: Еманьелинск, Зинько, 19

Мгновенный расход тепловой энергии	0,138	Гкал / час
Мгновенный расход в подающем (обратном) трубопроводе	12,9 (13,0)	Г / час

Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует правилам коммерческого учета тепловой энергии

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «28» 03 2019 г. по «27» 06 2021 г.

1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Единица измерения	Показания интеграторов прибора на день приемки	Дата	
					Поверки	Очередной поверки
1	Карат-306	01220217	Гкал / МВт / СДж	Q = 1481,19	17.08.17	16.08.21
2	Карат-551-40	40235117	м³ / т	V ₁ = 144657	28.06.17	27.06.21
3	Карат-551-40	40235817	м³ / т	V ₂ = 146067	18.07.17	17.07.21
4	КТПР-01	11830	°C	T ₁ = 62 T ₂ = 51	13.09.17	12.09.21
5	САВ-И	81388	ч	H = 12114	15.08.17	14.08.22
6	САВ-И	81387	МПа	P ₁ = 0,3 P ₂ = 0,23	15.08.17	14.08.22
7						

2. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

№	№ Пломбы	Место пломбирования	Дата
1	СБ-0000143 СБ-0000143	Тепловычислитель	28.03.19
2	93772; 93775	Расходомеры	28.03.19
3	93750; 93776	Термосопротивления	28.03.19
4	СБ-0000141 СБ-0000140	Датчики давления	28.03.19
5			
6			

Представитель службы энергонадзора и энергоучета АО «Челябоблкоммунэнерго» Козлов А.С.
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись [подпись] дата 28.03.19

Представитель «Потребителя» ООО «М. Бастисон» М.И. Калмыков
(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись [подпись] дата 28.03.19

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования

(ФИО, должность уполномоченного лица)

подпись _____ дата _____