

**АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(осеннего осмотра)**

г. Еманжелинск

«18» августа 2021г.

Комиссия в составе:

1) главного инженера ООО «УК Бастион» Маслова А.А.

2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Лисюковой Н.А.

3) председателя совета МКД по адресу ул. Советская дом № 16 Асымареева Р.З.

составила настоящий акт № 76 осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Советская г. Еманжелинска Челябинской области 1989 г. постройки.


В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Ж/бетонный, ленточный, в хорошем состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные, наружные капитальные стены в удовлетворительном состоянии, внутренние капитальные стены в хорошем состоянии
3. Перегородки	Панельные в хорошем состоянии
4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Ж/бетонные плиты в хорошем состоянии Ж/бетонные плиты в хорошем состоянии Ж/бетонные плиты в хорошем состоянии
5. Крыша	Мягкая в удовлетворительном состоянии
6. Полы	Ж/бетонные в удовлетворительном состоянии
7. Проемы: окна двери (другое)	Деревянные, стекла цельные, в удовлетворительном состоянии Входные металлические
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электропитание холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение вентиляция газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	В удовлетворительном состоянии
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устранению неисправностей и повреждений:

в объем работ по текущему ремонту на следующий год.
МКД готов к эксплуатации в зимних условиях.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 /Маслов А.А./

/Лисюкова Н.А./

/Асымареева Р.З./

Директор ООО «УК Бастион»

должность

подпись



А.С. Журавлев

Ф.И.О.