

2

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-357/15

о назначении административного наказания

«30» Окт 2015 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-357/15 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях в отношении генерального директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 2 САО» Пыркина Павла Александровича

У С Т А Н О В И Л:

12.03.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Артемова М.А. произвела осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе которого установлено следующее: специалисты Мосжилинспекции согласно статей 1.6, 1.7 Административного регламента, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 N 655-ПП исполняют государственные функции на территории города Москвы в отношении объектов жилищного фонда, в отношении которых проводятся мероприятия, связанные с исполнением государственной функции, не требующие взаимодействия с проверяемыми лицами: осмотры (обследования, исследования) данных объектов в целях их идентификации, определения работоспособности и технического состояния, соответствия технической документации без предварительно составленного Распоряжения и согласования Прокуратуры.

Генеральный директор ООО «Ремонтно-строительное управление № 2 САО» Пыркин Павел Александрович в нарушение своих должностных обязанностей не обеспечил соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилого дома по адресу: Лихачевский 2-й пер., д.2. В результате нарушены требования нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:

п. 2.15 ЖНМ-96-01/5 "Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий" (утв. постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465)

п. 2.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утв. постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465)

п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 «Содержание подъездов жилых домов»,
а именно:

- по адресу Лихачевский 2-й пер., д.2:

Отсутствие лотков, отводящих воду от стен по периметру здания.

Неисправность крылец (разрушение штукатурного слоя под. 1 - 3).

Отслоение штукатурки цоколя по периметру здания (20 кв.м).

При назначении административного наказания были приняты во внимание положения частей 2,3 ст. 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ, смягчающие вину обстоятельства по ст. 4.2 КоАП РФ отсутствуют.

