

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

yz 23

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-752/15-2
о назначении административного наказания

« 25 » 06 20 15 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-752/15 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Ремонтно-строительное управление № 2 САО»

Государственная жилищная инспекция
города Москвы

У С Т А Н О В И Л:

02.06.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Артемова М.А. произвела осмотр технического состояния жилищного фонда при подготовке к сезонной эксплуатации, на основании приглашения управы Головинского района от 26.05.2015, в ходе которого установлено следующее: ООО «Ремонтно-строительное управление № 2 САО», являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: Лихачевский 3-й пер., д.1, к.2, Лихачевский 3-й пер., д.1, к.1 совершило нарушение требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда:

п. 2.6.7 п. 5.8.3 п. 5.2.17 п. 2.6.2 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

а именно:

- по адресу Лихачевский 3-й пер., д.1, к.1:

Непроведение профилактических работ на воздухоборнике системы центрального отопления на чердаке (наружная поверхность запорно-регулирующей арматуры воздухоборника загрязнена, что не обеспечит систематическое удаление воздуха их системы центрального отопления).

Не горят две лампочки на чердаке.

- по адресу Лихачевский 3-й пер., д.1, к.2:

Неисправность теплоизоляции трубопровода центрального отопления в подвале до 2 п.м.

Негерметичность трубопровода канализации в подвале (не закрыта ревизия на стояке трубопровода канализации в подвале).

Перед началом проведения осмотра представитель ООО «Ремонтно-строительное управление № 2 САО», в отношении которого осуществляется государственная функция, ознакомлен с положениями Регламента, утвержденного Правительством Москвы от 21.01.2015 № 29-ПП.

Государственная функция согласно пункту 1.8 Регламента осуществляется уполномоченными должностными лицами Мосжилинспекции в форме систематического наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении лицензиатом своей деятельности.

№ 1019 от 13.06.15

