

**АКТ _____ АЗР
промывки тепловых энергоустановок**

№ договора 36666к «03» 08 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» _____

Инженер ТИ Власова Е.Е.

представители потребителя ООО УК «Тольятти-Сервис», г. Тольятти
Савельев В.А.

составили настоящий акт о том, что на объекте, адрес: Аллея Золотая
ул. Дзержинского, 11.

проведена промывка тепловых энергоустановок теплофикационной водой (хозпитьевой водой)
гидропневматическим (гидравлическим) способом (нужное подчеркнуть).

Заполнение системы отопления производилось с обратного трубопровода тепловой сети (с
хозпитьевого трубопровода) (нужное подчеркнуть).

Промывка проведена с давлением 4,0 кгс/см², в течение времени 1 час.:

- Q_{со} = 1,121 Гкал/час;
- кратность обмена системы - 3 раза;
- диаметр сброса d = 50 мм;
- температура промывочной воды t = 52 °С.
- коэффициент смешения сетевой воды:

U=1 (при 150/70°С); U=2,3 (при 105/70°С); U=3,2 (при 95/70°С) (нужное подчеркнуть).

Сброс осуществлялся в: Ливневую канализацию, Фекальную канализацию, Грунт (нужное подчеркнуть).

Промывка проведена качественно/некачественно, до полного осветления воды: _____

В ходе проведенного осмотра после промывки, дефектов в системе теплоснабжения не зафиксировано.

Заключение: Промывка системы теплоснабжения абонента принимается/не принимается.

Представитель ТО

Представитель Потребителя

Е.Е. Власова / Власова Е.Е. /
подпись ФИО

В.А. Савельев / Савельев В.А. /
подпись ФИО